



PRACOVNÍ NAPĚTÍ : 3 x 230 / 400 V ~ AC - TN-S
OCHRANA PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 : AUTOMATICKÝM
ODPOJENÍM OD ZDROJE,
DOPLNJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

REVIZE 30.6.2023

Ičo	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	ELINT - CK s.r.o.	
26018799	VI. Tůmová	VI. Tůmová	M. Tůmová, DiS.	PROJEKCE	
				Plešivec 296, 381 01 Český Krumlov	
Kraj:	JČ	Okres:	Č. Krumlov	Obec:	Č. Krumlov
Investor:	Nemocnice Český Krumlov, a.s.				
Název akce:	NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV - INTERNÍ PAVILON STAVEBNÍ ÚPRAVY 4 - 7. NP				
Obsah:	D.1.4.4. - ELEKTROINSTALACE + SLABOPROUD SCHÉMA ROZVADĚČE RP - serverovna 2. NP				Č. kopie
					Č. výkresu
					E4