TABULKA MÍSTNOSTÍ 8. NP - STROJOVNY

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA	SOKLY	OZN.	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	OZN	POZNÁMKA
801	VSTUPNÍ PROSTOR	40.0	Keram. dlažba	Ker. sokl	P2	Malba + Olejový nátěr (v.2.1m)	Malba	S1	
802	LOŽNOVÝ VÝTAH - STROJOVNA	2 x 12.50	Cement. potěr			Malba	Malba	S1	STROJOVNY BUDOU ZRUŠENY
802a	EVAKUAČNÍ ROZHLAS	1.40	Cement. potěr			Malba	Malba	S1	
803	OSOBNÍ VÝTAH - STROJOVNA	2 x 12	Cement. potěr			Malba	Malba	S1	STROJOVNY BUDOU ZRUŠENY
804	VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ	25.0	Keram. dlažba	Ker. sokl	P2	Malba	Malba	S1	
805	STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY	2 x 27.0	Keram. dlažba - úprava plovoucí		P2b	Obklad stropu a stěn - desky Akumin		S4	

LEGENDA :

VÝPOČET OSVĚTLENÍ PODLE ČSN EN 12464-1/2012 - ZALOŽENÝ V ARCHIVNÍM PARÉ

LED 20W — LED SVÍTIDLO 20W, IP65

NO — 16 ks

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ JE ŘEŠENO PODLE POŽADAVKŮ INVESTORA VE STEJNÉM PROVEDENÍ JAKO V NOVÝCH PAVILONECH
S ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM " DATA-S EASY " TM TECHNOLOGI.
NOUZOVÁ SVÍTIDLA JSOU OD STEJNÉHO DODAVATELE TYP: ONTEC SV S M5 305 M AT EMERGENCY
Z ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU , KTERÝ BUDE UMÍSTĚNÝ V 1.NP V ROZVODNĚ NN
NA KAŽDÉM PODLAŽÍ BUDOU PROPOJENA VŠECHNA SVÍTIDLA KOMUNIKAČNÍM VODIČEM BEZHALOGENOVÝM 2x2x0.8 MM
PATRA BUDOU SAMOSTATNĚ NAPOJENÉ Z ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU.
z JEDNOHO ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU JE MOŽNÉ NAPOJIT :
MAX. 252 KS SVÍTIDEL , 4 OKRUHY PO 63 KS
DÉLKA KOMUNIKAČNÍHO VODIČE MAX. 1000 m
OSADÍ SE 2 KS ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY NO

VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ -1-, V PROVEDENÍ IP44

PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ -6-, V PROVEDENÍ IP44

KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ - 7-, V PROVEDENÍ IP44

POHYBOVÉ ČIDLO

MODŘE JSOU VYZNAČENY OBVODY "DO"

ELEKTROINSTALACE SE PROVEDE VODIČI CXKH-R VE ŽLABECH CABLOFIL V PODHLEDU
A VE ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH POD OMÍTKOU

DŮLEŽITÉ !!!!
PŘED ZAHÁJENÍ MONTÁŽNÍCH PRACÍ
A ODPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELŮ JE NUTNÉ
PROVĚŘIT JEJICH FUNKČNOST

PRACOVNÍ NAPĚTÍ : 3 x 230 / 400 V ~ AC - TN-S
OCHRANA PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3: AUTOMATICKÝM
ODPOJENÍM OD ZDROJE,
DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

REVIZE 30.6.2023

Ičo	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	ELINT - CK s.r.o. PROJEKCE Pletivec 296, 381 01 Český Krumlov
26018799	Vl.Tůmová	Vl.Tůmová	M.Tůmová, DiS.	
Kraj: JČ	Okres: Č.Krumlov	Obec: Č.Krumlov	Číslo zak.	34 - 2021
Investor:	Nemocnice Český Krumlov, a.s.		Arch. číslo	
Název akce:	NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV - INTERNÍ PAVILON STAVEBNÍ ÚPRAVY 4 - 7. NP		Datum	Červenec 2021
			Formát	15 A4
			Stupeň	DPS
			Měřítko	1:50
Obsah:	D.1.4.4. - ELEKTROINSTALACE + SLABOPROUD INSTALAČNÍ SCHÉMA - OSVĚTLENÍ 8.NP		Č. kopie	Č.výkresu E18