

VÝPIS MÍSTNOSTÍ - 3. NP - KORONÁRNÍ A DOLÉČOVACÍ JEDNOTKA

Č. M.	MÍSTNOST	Č. M.	MÍSTNOST
3. 1	VSTUPNÍ PROSTOR	3. 25	POKOJ - 3 LŮŽKA
3. 2	LŮŽKOVÉ VÝTAHY	3. 26	PŘÍPRAVA JIDEL
3. 3	OSOBNÍ VÝTAHY	3. 27	JÍDELNA
3. 4	WC MUŽI, ŽENY	3. 28	POKOJ - 3 LŮŽKA
3. 5	KORONÁRNÍ JEDNOTKA	3. 29	POKOJ - 3 LŮŽKA
3. 6	SLEDOVÁNÍ	3. 30	POKOJ - 3 LŮŽKA
3. 7	SESTRA	3. 31	POKOJ - 3 LŮŽKA
3. 8	LÉKAŘ	3. 32	SCHODIŠTÍ
3. 9	ĚAJOVÁ KUCHYŮ	3. 33	SESTRA
3. 10	PŮEDSÍŮ	3. 34	LÉKAŘ
3. 11	PERSONÁL - SPRCHA	3. 35	POKOJ - 2 LŮŽKA
3. 12	PERSONÁL - WC	3. 36	POKOJ - 2 LŮŽKA
3. 13	ERGOMETRIE	3. 37	POKOJ - 3 LŮŽKA
3. 14	CHODBA	3. 38	POKOJ - 3 LŮŽKA
3. 15	CHODBA - KORONÁR. JEDN.	3. 39	ŠPINAVÉ PRÁDLO
3. 16	FILTR	3. 40	SKLAD
3. 17	ĚISTÍCI MÍSTNOST	3. 41	WC ŽENY - PACIENTI
3. 18	PŮEDSÍŮ	3. 42	PŮEDSÍŮ
3. 19	WC - PACIENTI	3. 43	WC MUŽI - PACIENTI
3. 20	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3. 44	PŮEDSÍŮ
3. 21	LÁZEŮ PACIENTI	3. 45	ÚKLIDOVÁ KOMORA
3. 22	LÁZEŮ PACIENTI	3. 46	WC + SPRCHA-PERS.
3. 23	PŮÍSTROJE	3. 47	ČISTÉ PRÁDLO
3. 24	CHODBA	3. 48	ČISTÉ PRÁDLO

LEGENDA :
ROZVODY JSOU ŘEŠENÉ KABELY ULOŽENÝMI V PODHLEDECH V KABELOVÝCH ŽLABECH,
A NA POVRCHU V KABELOVÝCH ŽLABECH.

VZT: DODÁVKU ZAJIŠŤUJE SPECIALIZOVANÁ FIRMA VZT
ELEKTROINSTALACE PŘÍPRAVÍ, JISTĚNÉ VÝVODY Z ROZVADEČE R
A PROPOJENÍ VENTILÁTORU DO JEDNOTLIVÝCH OKRUHU

PRACOVNÍ NAPĚTÍ: 3 x 230 / 400 V ~ AC - TN-S
OCHRANA PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3: AUTOMATICKÝM
ODPOJENÍM OD ZDROJE.
DOPLNĚJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
PROUDOVÝMI OCHRÁŇÍ

REVIZE 30.6.2023

Ičo	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	ELINT - CK s.r.o.			
26018799	Vi. Tůmová	Vi. Tůmová	M. Tůmová, DiS.	PROJEKCE			
				Přelívec 296, 381 01 Český Krumlov			
Kraj:	JČ	Okres:	Č. Krumlov	Obec:	Č. Krumlov	Číslo zak.	34 - 2021
Investor:	Nemocnice Český Krumlov, a.s.						
Název akce:	NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV						
	- INTERNÍ PAVILON						
	STAVEBNÍ ÚPRAVY 4 - 7. NP						
Obsah:	D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE + SLABOPROUD VZT., CHLÁZENÍ, POŽÁRNÍ ZAŘÍZENÍ INSTALAČNÍ SCHÉMA - 3.NP						
				Č. kopie	Č. výkresu	E31	