

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3 **ze dne 06. 10. 2023**

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

„INSTALACE FOTOVOLTAICKÝCH VÝROBEN ELEKTRICKÉ ENERGIE NA VYBRANÝCH OBJEKTECH NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A.S. 2023“

Zadavatel: Nemocnice České Budějovice a.s.
Zastoupený: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva
MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva
Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice 370 01
IČ: 26068877

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) nadlimitní veřejnou zakázku na „INSTALACE FOTOVOLTAICKÝCH VÝROBEN ELEKTRICKÉ ENERGIE NA VYBRANÝCH OBJEKTECH NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A.S. 2023“ a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení dne 21. 09. 2023, který byl uveřejněn pod evidenčním číslem zakázky Z2023-042286 ve Věstníku veřejných zakázek.

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

Dotaz č. 1:

V rámci VŘ ve SOD je v bodě 2.9 a) požadován SW pro ovládání a sledování FVE, vč. Dodávky licence. Výrobce střídačů, námi dodaného technického řešení, umožňuje sledování a ovládání FVE prostřednictvím svého monitorovacího portálu.

Nicméně nepředává žádné kódy a licence k užívání tohoto monitorovacího nástroje je bezplatná a přechází na vlastníka střídačů, s tím že zároveň jakoukoliv aktualizaci automaticky bezplatně nabízí svým uživatelům a vlastníkům střídačů.

Lze toto požadovat za splnění podmínek SOD, v bodě 2.9 a)? Nebo požaduje samostatný monitorovací nástroj (samostatný SW), na vámi dodaném HW (serveru), zapojeného do internetu s udržováním operačního systému a bezpečnostní platformy?

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

sledování a ovládání FVE pomocí monitorovacího portálu se vzdáleným přístupem zajištěným heslem reálně splňuje požadavek, ze kterého vychází zmíněný bod 2.9 a) SOD. Garanci za fungování takového monitorovacího nástroje ale musí dávat v souladu s tímto bodem SOD vůči zadavateli VZ dodavatel FVE a nikoliv výrobce střídačů, což znamená, že v případě nefunkčnosti tohoto systému je dodavatel povinen nahradit tento monitorovací systém jinou aplikací, která předmětnou monitoraci a ovládání FVE. Stejně tak dodavatel a nikoliv výrobce střídačů je garantem za případnou aktualizaci monitorovacího systému byť tuto svou povinnost může mít samozřejmě smluvně zajištěnou výrobcem střídačů. Vůči zadavateli VZ tak i popsaného technického řešení monitorovacího systému za celý jeho provoz a jeho případné aktualizace v souladu s SOD plně zodpovídá dodavatel, který je jako jediný i v tomto směru smluvním partnerem zadavatele VZ.

V Českých Budějovicích dne 06. 10. 2023

Ing. Michaela Michalcová
Oddělení veřejných zakázek