



zveřejněno na profilu zadavatele dne 9. 10. 2023

VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (10)

k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
Zvýšení kybernetické bezpečnosti Nemocnice Prachatice, a.s.

Část 1 – Virtualizační prostředí, servery, disková pole, core switche, UPS záložní zdroje

1. Údaje o zadavateli

zadavatel: Nemocnice Prachatice, a.s.
sídlo: Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01
IČO: 260 95 165
profil zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_206.html

2. Údaje o zastupující osobě (dále též jen „pověřená osoba“)

zastupující osoba: recte consulting s.r.o.
sídlo: Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00
IČO: 072 54 644
kontaktní údaje: Jana Kobělušová, recte@recte.cz, +420 734 260 410

Nemocnice Prachatice, a.s., Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01 zastoupená Ing. Michalem Čarvašem, MBA, předsedou představenstva a MUDr. Romanem Čerklem, členem představenstva (dále jen „zadavatel“) se rozhodla vyhlásit podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v otevřeném nadlimitním řízení veřejnou zakázku označenou **Zvýšení kybernetické bezpečnosti Nemocnice Prachatice, a.s.** (dále jen „veřejná zakázka nebo zadávací řízení“). Veřejná zakázka, resp. oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 2. 8. 2023 pod ev. číslem zakázky Z2023-034204. V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Dotaz dodavatele (úplné znění):

V ZD v dokumentu "P1 Technická specifikace_část 1" tj. Příloha č. 1b zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Zvýšení kybernetické bezpečnosti v Nemocnici Prachatice, a.s.“ [část 1 – Virtualizační prostředí, servery, disková pole, core switche, UPS záložní zdroje] je v technickém schématu a dále ve specifikaci Úložiště PACS uveden požadavek na dodávku 2 ks. Oproti tomu v dokumentu 08 - P5 Nabídková cena částí 1 až 4 (kyb_bez).xls je v řádku Technologický prvek Úložiště PACS uveden Počet 1ks. Prosíme o upřesnění požadavku zadavatele na dodávku počtu ks, respektive na nacenění 1ks nebo 2ks? Dále pro odstranění pochyb prosíme potvrzení předpokladu, že ve vzorovém .xls dokumentu v části JEDNOTKOVÉ CENY BEZ DPH požaduje zadavatel uvést vždy jednotkovou cenu k danému technologickému prvku (nebo licenci)?

Odpověď zadavatele na dotaz:

Zadavatel k výše uvedenému sděluje, že platí údaj o počtu kusů uvedený v technické specifikaci, tj. soubor „P1 Technická specifikace část 1“, kde je správně uvedeno Úložiště PACS 2 kusy. V této souvislosti zadavatel upravil počty kusů u této položky v příloze č. 5 Nabídková cena s minimálními parametry u částí 1 až 4 v část 1. Pro úplnost zadavatele uvádí, že pro zabezpečení dostatečně velkého a odolného úložiště budou pořízeny dvě disková úložiště, která budou umístěna v DC1 a DC2...“.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dále potvrzuje, že ve vzorovém .xls dokumentu v části JEDNOTKOVÉ CENY BEZ DPH požaduje uvést vždy jednotkovou cenu k danému technologickému prvku (či licenci).

V Ostravě dne: 9. 10. 2023

Jana Kobělušová

osoba oprávněná jednat jménem zadavatele