

VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (1)

k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Přístavba magnetické rezonance k urgentnímu příjmu Nemocnice Prachatice a.s.

ČÁST STAVBA

1. Údaje o zadavateli

zadavatel: Nemocnice Prachatice, a.s.
sídlo: Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01
IČO: 260 95 165
profil zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_206.html

2. Údaje o zastupující osobě (dále též jen „pověřená osoba“)

zastupující osoba: recte consulting s.r.o.
sídlo: Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00
IČO: 072 54 644
kontaktní údaje: Jana Kobělušová, recte@recte.cz, +420 734 260 410

Nemocnice Prachatice, a.s., Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01 zastoupená Ing. Michalem Čarvašem, MBA, předsedou představenstva a MUDr. Romanem Čerklem, členem představenstva (dále jen „zadavatel“) se rozhodla vyhlásit podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v otevřeném nadlimitním řízení veřejnou zakázku označenou **Přístavba magnetické rezonance k urgentnímu příjmu Nemocnice Prachatice a.s.** (dále jen „veřejná zakázka nebo zadávací řízení“), když byla veřejná zakázka rozdělena na dvě části, a to část 1 – Stavba a část 2 – Technologie. Veřejná zakázka, resp. oznámení o zahájení nadlimitního zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 27. 11. 2023 pod ev. číslem zakázky Z2023-053765. V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky **k části 1 předmětu veřejné zakázky – Stavba**, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Dotaz dodavatele (úplné znění) č. 1:

Soupis prací: V objektu stavební části MR jsou u oddílů PSV v položkách procentuálních přesunů hmot zadány vzorce se součtem položek oddílů násobený koeficientem 0,1. Mělo by se násobit koeficientem 0,01, který odpovídá 100 %.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Koeficient 0,1 byl v této části PD u položky č. 394 uvedený chybně, opraveno na 0,01.

Dotaz dodavatele (úplné znění) č. 2:

Soupis prací: V objektu ÚT nejsou zavzorcovány položky ostatních nákladů a vzorec pro celkový součet načítá duplicitně položky od fitinek po doplňkové konstrukce namísto součtu celkové dodávky, celkové montáže a ostatních nákladů.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Viz příloha dodatečných informací, zde jsou vzorce opraveny tak, aby jejich součty odpovídaly.

Dotaz dodavatele (úplné znění) č. 3:

Soupis prací: Objekt MR, položka č. 2 Změření RTG rizika – V případě potřeby – vykrytí systémovými deskami proti RTG záření (ocení v případě potřeby). Žádáme zadavatele o bližší popis této položky, popřípadě určení jednotné ceny pro všechny účastníky řízení.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Ve slepém výkazu výměr je určena jednotná cena pro všechny účastníky.

Dotaz dodavatele (úplné znění) č. 4:

Soupis prací: Nikde jsme nenalezli položky pro vzduchotechniku a chlazení, které je zmiňovány ve vyjádření KHS.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Položky VZT a chlazení jsou součástí technologie

Příloha DI-1: Upravené rozpočty a slepé výkazy výměr

V Ostravě dne 1. 12. 2023

Jana Kobělušová

osoba oprávněná jednat jménem zadavatele