

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA ČI DOPLNĚNÍ ZÁDAVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení s názvem

Nemocnice Český Krumlov – interní pavilon – stavební úpravy a modernizace 4.NP – 7.NP

zadávací řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky:
Z2022-017212

(dále jen „*veřejná zakázka*“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Nemocnice Český Krumlov, a.s.

IČO: 26095149

se sídlem: Nemocniční 429, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
(dále jen „*zadavatel*“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

IČO: 10800387

se sídlem: Brno, Příkop 834/8, PSČ 602 00

tel.: +420 721 084 271

e-mail: vz@koukallegal.cz

ID datové schránky: gnqnuj2

(dále jen „*zástupce zadavatele*“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon*“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je **KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.**

V souladu s § 98 zákona zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. 1

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Ve výkazu výměr jsou položky Hodinová zúčtovací sazba, kde v součtu za celý výkaz výměr je 19.026 hodin. Tyto hodiny by měly být na přípomoci a protiprachové opatření.

Dle našich zkušeností jsou tyto hodiny značně nadhodnocené. Prosíme o kontrolu, zda tyto hodiny odpovídají skutečnosti.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Zadavatel trvá na počtu hodin uvedeném v soupisu prací.

Počet hodin je stanoven s ohledem na zvýšené nároky na realizaci (viz bod i) souhrnné technické zprávy).

Dotaz č. 2

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Ve výkazu výměr v listě 9-22-05 4.NP-navrhovaný stav jsou v zámečnických konstrukcích tyto položky (které se opakují i v ostatních listech):

D 767 Konstrukce zámečnické

82	K	767584521	Podhled zavěšený, kazetový z minerálních desek, kazety 600x600x15mm - S2	m2	431,000
	VV		4,7+4,7+18+35+20+20+6,5+11+20+5,6+29+52+27		253,500
	VV		4+14+5+12,5+15+14,5+14+15,5		94,500
	VV		44+34+5		83,000
	VV		Součet		431,000
83	M	767MAT.002	Kazetový podhled	m2	431,000
	VV		4,7+4,7+18+35+20+20+6,5+11+20+5,6+29+52+27		253,500
	VV		4+14+5+12,5+15+14,5+14+15,5		94,500
	VV		44+34+5		83,000
	VV		Součet		431,000
84	K	767584522	Montáž podhledů kazetových 600x600 mm do betonu	m2	431,000
	VV		4,7+4,7+18+35+20+20+6,5+11+20+5,6+29+52+27		253,500
	VV		4+14+5+12,5+15+14,5+14+15,5		94,500

VV	44+34+5	83,000
VV	Součet	431,000

85	M	767MAT.001	Kazetový podhled	m2	431,000
VV			4,7+4,7+18+35+20+20+6,5+11+20+5,6+29+52+27		253,500
VV			4+14+5+12,5+15+14,5+14+15,5		94,500
VV			44+34+5		83,000
VV			Součet		431,000

Zdá se nám, že došlo k duplicitě. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Zadavatel prověřil výše uvedené položky a dospěl k závěru, že se o duplicity nejedná.

Položka č. 82 zahrnuje montáž minerálních desek podhledu S2, položka č. 83 zahrnuje materiál minerálních desek podhledu S2, položka č. 84 zahrnuje montáž kovového roštu podhledu S2 a položka č. 85 zahrnuje materiál kovového roštu podhledu S2. Kazetové podhledy jsou dle dokumentace rozděleny na S2 – kazetový podhled z minerálních desek a S2A – kazetový podhled z minerálních desek s požární odolností. Podhledy S2A jsou uvedeny ve výkazu SUCHÁ VÝSTAVBA VE STEJNÉM ČLENĚNÍ.

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK A TERMÍNU OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel upozorňuje, že lhůta pro podání nabídek ani termín otevírání nabídek se v souladu s § 99 odst. 2 zákona nemění, neboť to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace nevyžaduje.

V Brně dne 01.12.2023

Nemocnice Český Krumlov, a.s.
v. z. KOUKAL LEGAL, advokátní
kancelář s.r.o.
JUDr. Pavel Koukal, jednatel