

VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (2)

k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Přístavba magnetické rezonance k urgentnímu příjmu Nemocnice Prachatice a.s.

ČÁST STAVBA

1. Údaje o zadavateli

zadavatel: Nemocnice Prachatice, a.s.
sídlo: Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01
IČO: 260 95 165
profil zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_206.html

2. Údaje o zastupující osobě (dále též jen „pověřená osoba“)

zastupující osoba: recte consulting s.r.o.
sídlo: Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00
IČO: 072 54 644
kontaktní údaje: Jana Kobělušová, recte@recte.cz, +420 734 260 410

Nemocnice Prachatice, a.s., Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01 zastoupená Ing. Michalem Čarvašem, MBA, předsedou představenstva a MUDr. Romanem Čerklem, členem představenstva (dále jen „zadavatel“) se rozhodla vyhlásit podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v otevřeném nadlimitním řízení veřejnou zakázku označenou **Přístavba magnetické rezonance k urgentnímu příjmu Nemocnice Prachatice a.s.** (dále jen „veřejná zakázka nebo zadávací řízení“), když byla veřejná zakázka rozdělena na dvě části, a to část 1 – Stavba a část 2 – Technologie. Veřejná zakázka, resp. oznámení o zahájení nadlimitního zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 27. 11. 2023 pod ev. číslem zakázky Z2023-053765. V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky **k části 1 předmětu veřejné zakázky – Stavba**, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Dotaz dodavatele (úplné znění) č. 1:

Fasáda z desek HPL: trvá investor na požadavku tl. desek HPL 10 mm nebo můžeme nabídnout tl. 8 mm? Tloušťka desek nemá vliv na tepelné vlastnosti fasády.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Zadavatel trvá na tloušťce 10 mm, když navíc není znám výrobce, přičemž pro zdravotnictví jsou požadovány požární vlastnosti vymezené v PBŘ.

Dotaz dodavatele (úplné znění) č. 2:

Pro prefabrikované betonové překlady chybí položky pro jejich montáž.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Viz příloha. Doplněny položky pro montáž překladů.

Dotaz dodavatele (úplné znění) č. 3:

Dveře vnitřní: chybí specifikace dveří do m. č. 04

Odpověď zadavatele na dotaz:

Specifikace vnitřních dveří (m. č. 4) je součástí dodávky technologie.

Dotaz dodavatele (úplné znění) č. 4:

Okna: v půdorysu je naznačen okenní otvor do m. č. 04, ale chybí specifikace. V soupisu prací také tento otvor není zahrnut.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Platí shodně jako u předchozí odpovědi, tzn., že je součástí dodávky technologie.

V Praze dne 5. 12. 2023

Jana Kobělušová

osoba oprávněná jednat jménem zadavatele