

VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (4)

k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
Přístavba magnetické rezonance k urgentnímu příjmu Nemocnice Prachatice a.s.

ČÁST STAVBA

1. Údaje o zadavateli

zadavatel: Nemocnice Prachatice, a.s.
sídlo: Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01
IČO: 260 95 165
profil zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_206.html

2. Údaje o zastupující osobě (dále též jen „pověřená osoba“)

zastupující osoba: recte consulting s.r.o.
sídlo: Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00
IČO: 072 54 644
kontaktní údaje: Jana Kobělušová, recte@recte.cz, +420 734 260 410

Nemocnice Prachatice, a.s., Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01 zastoupená Ing. Michalem Čarvašem, MBA, předsedou představenstva a MUDr. Romanem Čerklem, členem představenstva (dále jen „zadavatel“) se rozhodla vyhlásit podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v otevřeném nadlimitním řízení veřejnou zakázku označenou **Přístavba magnetické rezonance k urgentnímu příjmu Nemocnice Prachatice a.s.** (dále jen „veřejná zakázka nebo zadávací řízení“), když byla veřejná zakázka rozdělena na dvě části, a to část 1 – Stavba a část 2 – Technologie. Veřejná zakázka, resp. oznámení o zahájení nadlimitního zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 27. 11. 2023 pod ev. číslem zakázky Z2023-053765. V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky **k části 1 předmětu veřejné zakázky – Stavba**, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Dotaz dodavatele (úplné znění) č. 1:

Soupis prací, objekt MR – dveře do m.č. 04: dotaz nezněl na dveře 4/P, ale na dveře do míst. 04 – položka č. 201, které v soupisu prací stále zůstávají.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Dveře do místnosti č. 4 jsou součástí vybavení, tuto položku nebudou dodavatelé oceňovat.

Dotaz dodavatele (úplné znění) č. 2:

Položky č. 162 a 163 na tepelné izolanty z PUR: ve skladbě je požadavek na PIR, viz. dotaz z minulých dodatečných informací.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Podle projektové dokumentace položka 162 panely PIR 200 mm oboustranně kaširováno (ne AI), položka 163 spádové klíny PIR minimální tloušťka 40 mm – 160 mm

Dotaz dodavatele (úplné znění) č. 3:

Termín odevzdání nabídky: žádáme zadavatele o prodloužení termínu odevzdání nabídky z důvodu vánočních svátků, kdy subdodavatelské společnosti mají celopodnikové dovolené.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Odkazujeme na sdělení zadavatele vztahujícího se k oběma částem veřejné zakázky, v němž je uvedené stanovisko zadavatele k žádosti o prodloužení lhůty pro podání nabídky.

V Praze 14. 12. 2023

Jana Kobělušová

osoba oprávněná jednat jménem zadavatele