

VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (5)

k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Přístavba magnetické rezonance k urgentnímu příjmu Nemocnice Prachatice a.s.

ČÁST STAVBA

1. Údaje o zadavateli

zadavatel: Nemocnice Prachatice, a.s.
sídlo: Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01
IČO: 260 95 165
profil zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_206.html

2. Údaje o zastupující osobě (dále též jen „pověřená osoba“)

zastupující osoba: recte consulting s.r.o.
sídlo: Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00
IČO: 072 54 644
kontaktní údaje: Jana Kobělušová, recte@recte.cz, +420 734 260 410

Nemocnice Prachatice, a.s., Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01 zastoupená Ing. Michalem Čarvašem, MBA, předsedou představenstva a MUDr. Romanem Čerklem, členem představenstva (dále jen „zadavatel“) se rozhodla vyhlásit podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v otevřeném nadlimitním řízení veřejnou zakázku označenou **Přístavba magnetické rezonance k urgentnímu příjmu Nemocnice Prachatice a.s.** (dále jen „veřejná zakázka nebo zadávací řízení“), když byla veřejná zakázka rozdělena na dvě části, a to část 1 – Stavba a část 2 – Technologie. Veřejná zakázka, resp. oznámení o zahájení nadlimitního zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 27. 11. 2023 pod ev. číslem zakázky Z2023-053765. V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky **k části 1 předmětu veřejné zakázky – Stavba**, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Dotaz dodavatele (úplné znění) č. 1:

Žádáme o jasnou specifikaci položky č. 214 - Podlahovina , tl. 2,5 mm. V PD nejsou uvedeny další technické parametry a požadavky.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Podlahovina v celé ploše s minimem spár, po obvodě místností požlábky, antibakteriální úprava, protiskluzná R10, antistatické vlastnosti jsou popsány na výkrese 15.3, podlahovina je určena pro zdravotnictví a diagnostické prostory.

Dotaz dodavatele (úplné znění) č. 2:

Žádáme o jasnou specifikaci MaR a regulace- ve výkazu výměr chybí kabeláž, montážní trasy a napojení na stávající řídicí centrálu.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Součástí plnění v rámci **stavební části** MaR není, tato je součástí plnění **technologické části (část 2)**. V této souvislosti zadavatel zdůrazňuje, že při plnění jak stavební části, tak i části technologické je nezbytná součinnost vybraných dodavatelů.

Dotaz dodavatele (úplné znění) č. 3:

Žádáme o jasnou specifikaci hliníkových a plastových oken, potažmo jaká okna jsou osazena elektricky ovládanými žaluziemi a jaká okna jsou s vnitřními polopropustnými roletami (uvedeno v TZ). V případě osazení oken elektricky ovládanými žaluziemi (roletami) chybí k tomuto v PD silnoproudá elektroinstalace.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Konstrukce oken a jejich vlastnosti Al, zasklená trojskly (viz výkres 15.5. a detaily výkres 31), okna jsou řešena ze systému, budou ovládaná ručně, vnitřní Al. žaluzie a polopropustné rolety v standardní kvalitě. Tepelné údaje viz PENB. Plastová okna jsou osazena pouze do stávajícího prostoru sterilizace a jsou navržena podle původních oken s dvojskly, budou řešena jako systémová.

V Ostravě dne: 14. 12. 2023

Jana Kobělušová

osoba oprávněná jednat jménem zadavatele