

VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (6)

k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení

podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Přístavba magnetické rezonance k urgentnímu příjmu Nemocnice Prachatice a.s.

ČÁST STAVBA

1. Údaje o zadavateli

zadavatel: Nemocnice Prachatice, a.s.
sídlo: Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01
IČO: 260 95 165
profil zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_206.html

2. Údaje o zastupující osobě (dále též jen „pověřená osoba“)

zastupující osoba: recte consulting s.r.o.
sídlo: Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00
IČO: 072 54 644
kontaktní údaje: Jana Kobělušová, recte@recte.cz, +420 734 260 410

Nemocnice Prachatice, a.s., Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01 zastoupená Ing. Michalem Čarvašem, MBA, předsedou představenstva a MUDr. Romanem Čerklem, členem představenstva (dále jen „zadavatel“) se rozhodla vyhlásit podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v otevřeném nadlimitním řízení veřejnou zakázku označenou **Přístavba magnetické rezonance k urgentnímu příjmu Nemocnice Prachatice a.s.** (dále jen „veřejná zakázka nebo zadávací řízení“), když byla veřejná zakázka rozdělena na dvě části, a to část 1 – Stavba a část 2 – Technologie. Veřejná zakázka, resp. oznámení o zahájení nadlimitního zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 27. 11. 2023 pod ev. číslem zakázky Z2023-053765. V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky **k části 1 předmětu veřejné zakázky – Stavba**, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Dotaz dodavatele (úplné znění) č. 1:

Položka č. 196 - dveře 4-P – v ZD je uvedeno, že se jedná o hliníkové posuvné prosklené dveře s posuvem do pouzdra s kovovou zárubní. Tato kombinace je podle našich dodavatelů nerealizovatelná. Dveře by musely být buď dřevěné prosklené, aby mohly být posuvné do pouzdra. Nebo pokud by byl požadavek na hliníkové posuvy, musel by být posuv po zdi nikoli do pouzdra a nejlépe provedení v automatu.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Podle vyjádření zpracovatele projektové dokumentace – dveře posuvné prosklené s kovovou zárubní, nejsou automatické, kovové zárubně pro posuvné dveře se vyrábí.

Dotaz dodavatele (úplné znění) č. 2:

Střecha – ve skladbě ploché střechy skladba ST je uvedena drenážní vrstva z praného říčního kameniva tl. 50mm. Dle našeho dodavatele by měla být použita folie např. Nophadrain, která slouží k udržení případně k odvodu přebytečné vody. Tato ve skladbě úplně chybí. Žádáme o stanovisko zda-li trváte na na skladbě s kačírkem bez drenážní folie.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Předně je nutné uvést, že zákon o zadávání veřejných zakázek neumožňuje zadavatelům uvádět v zadávací, resp. projektové dokumentaci konkrétní názvy výrobků, firem apod. Z uvedených důvodů se proto zadavatel nemůže k názoru tazatele na folii Nophadrain vyjádřit a v této souvislosti uvádí, že na podmínkách vymezených zadávací (projektovou) dokumentací i nadále trvá.

Dotaz dodavatele (úplné znění) č. 3:

U položky č. 220 - výmalba všech staveb dotčených prostor - je dne uvedeno množství 200 bez měrné jednotky. Žádáme o doplnění.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Měrná jednotka m².

Dotaz dodavatele (úplné znění) č. 4:

Výkaz výměr obsahuje položku č. 125 odvoz sutí na skládku do 1 km a dále položku č. 126 příplatek k odvozu za každý 1 km v množství, které odpovídá pouze 1 km. Bude se tedy suť odvážet pouze do vzdálenosti max 2 km jak je uvedeno ve výkazu výměr?

Odpověď zadavatele na dotaz:

Ano, vzdálenost do 2 km.

V Ostravě dne: 11. 1. 2024

Jana Kobělušová

osoba oprávněná jednat jménem zadavatele