

PROTOKOL č. PD 34 - 2021

**Určení typu místnosti a aplikace požadavků v místnostech pro lékařské účely
vypracovaný podle ČSN 33 2000-7-710**

V Českém Krumlově 12.7.2021

SLOŽENÍ KOMISE

Investor – zástupce : Ing. Martin Maleček
Projektant elektro : Tůmová Vlasta ELINT CK s.r.o. Plešivec 296,Č.Krumlov
Projektant stavební části : Ing.Ladislav Sláma

NÁZEV OBJEKTU : NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV
- INTERNÍ PAVILON -
STAVEBNÍ ÚPRAVY 4 - 7. NP

INVESTOR : NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV a.s.
Nemocniční 429, Horní Brána , 38127 Český Krumlov

POUŽITÉ PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU

- 1) Výkresová část stavební části a jednotlivých specializací
- 2) Prohlídka současného stavu objektu
- 3) Popis charakteru činnosti v prostorech,
- 4) ČSN 33 2000-7-710

STRUČNÝ POPIS

Podle ČSN 33 2000-7-710 tab. B.1

2 - Lůžkový pokoj - místnost nebo skupina místností , v kterých jsou pacienti ubytováni po dobu jejich pobytu v nemocnici, či jiném zdravotnickém zařízení (a kde mohou být vyšetřováni nebo ošetřováni zdravotnickými elektrickými přístroji).

6 - Vyšetřovna nebo ošetřovna + sesterna - místnost sloužící pro všeobecné vyšetření a ošetření nebo kontrolu pacientů.

9 – Hydroterapie – místnost ve které je je pacient léčen pomocí hydroterapeutických metod. Příkladem těchto metod je léčba pomocí : vody, solných roztoků, bahna, jílu, písku, vody syčené plynem, solných roztoků syčených plynem, inhalační terapie, elektroterapie ve vodě (s přísadami. či bez nich) , masáže, tepelné terapie a tepelné terapie ve vodě (s přísadami či bez nich) .

Plavecké bazény pro všeobecné využití a normální koupelny nejsou prostory (místnosti) pro hydroterapii.

10 - Fyzioterapie - místnost ve které je pacient léčen physioterapeutickými metodami.

ZDRAVOTNICKÝ PROSTOR

SKUPINA 1 : 2 – Lůžkový pokoj :

6 - Vyšetřovna , ošetřovna , sesterna :

9 - Hydroterapie :

10 – Fyzioterapie :

Skupina 1 - je zdravotnický prostor , kde se předpokládá použití příložných částí :

1. zevně

2. uvnitř těla , ale ne na srdci

Zdravotnický prostor, kde při první závadě nebo přerušení základního napájení je možné připustit přerušení provozu (funkce) zdravotnických elektrických přístrojů, aniž by došlo k ohrožení pacienta.

Vyšetření nebo ošetření pacientů lze přerušit a nebo opakovat.

ZÁVĚR

Označení typu místnosti pro lékařské účely ve výkresové dokumentaci se provádí podle ČSN 33 2000-7-710 , Tabulka B.1.

Zařazení místnosti do některého z typů se opakovaně kontroluje ve lhůtách podle ČSN o periodických revizích.

Při změně charakteru užívání místnosti pro lékařské účely musí být provedena revize (včetně zprávy) , která ověří , zda místnost bude vyhovovat novému účelu v souladu s ČSN 33 2000-7-710 .

U elektrických rozvodů v provozu se provádějí zkoušky v rozsahu a termínech uvedených v ČSN a provozním řádu revizního technika nemocnice .

PODPISY : 12.7.2021

Ing. Martin Maleček

Tůmová Vlasta

Ing.Ladislav Sláma