

ETAPA Č.2
ŘEŠENÁ ČÁST PROJEKTU

ETAPA Č.1 - PŘÍSTAVBA AMBULANTNÍ ČÁSTI
NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU

LEGENDA



OCELOVÉ POTRUBÍ, OPATŘENÉ ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM A TEPELNOU IZOLACÍ, VEDENO POD STROPEM - VYTÁPĚNÍ



OCELOVÉ POTRUBÍ, OPATŘENÉ ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM A TEPELNOU IZOLACÍ, VEDENO POD STROPEM - OHŘEV VZT



ROZDĚLOVAČ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

TEPLOTNÍ SPÁD:

OHŘEV VZT 55/35°C
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ 45/35°C

POZN.:

PRÁCE DLE TÉTO PROFESNÍ ČÁSTI BUDE REALIZOVÁNA ZA KOORDINACE VŠECH OSTATNÍCH PROFESÍ
A ZA KOORDINACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU.
JAKÉKOLI ODCHYLKY A NESROVNALOSTI BEZOKLADNĚ ŘEŠIT S PROJEKTANTEM STAVEBNÍ ČÁSTI

POTRUBÍ BUDE ULOŽENO
NA TYPOVÝCH
KONZOLÁCH A OBJÍMKÁCH
S MINIMÁLNÍ ROZTEČÍ

DN10	1.0 m
DN15	1.2 m
DN20	1.4 m
DN25	1.8 m
DN32	2.0 m
DN40	2.4 m
DN50	3.0 m

TATO DOKUMENTACE JE DOKUMENTACÍ PRO PROVEDENÍ STAVBY VE SMYSLU
PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM A NENAHRAŽUJE DOKUMENTACI DÍLENSKOU A REALIZAČNÍ.

ETAPA Č.2 - LŮŽKOVÁ ČÁST

B8 te = -15 °C

	AGP nova spol. s r.o. Projektová a obchodní spol. s r.o. Tr. 28. října 17 370 01 České Budějovice		Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz	Ing. PAVEL ŠPINGL BOŽENÝ NĚMCOVĚ 569 391 01 SEZIMOVŮ USTÍ I ICO: 089573211 TEL.: 774421920 pavel@spingl.cz
	Wypracoval Ing. Pavel Špingl	Odpovědný projektant Ing. Jan Špingl	Generální projektant Ing. Zdeněk Hajný	Autorizoval Ing. Jan Špingl

Název akce:	Infekce Nemocnice Tábor, a.s.	Obecní úřad	Tábor
		Krajský úřad	České Budějovice
Místo stavby:	Nemocnice Tábor, a.s., Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor	Datum	01/2024
		Formát	6x4
Investor:	Nemocnice Tábor, a.s., Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor	Měřítko	1:75
		Číslo zakázky	
Část:	D.1.4.6. Vytápění PŮDORYS - 1.NP - ROZVODY TEPLA	Stupeň	Provádění stavby
		Číslo výkresu	D.1.4.6.1