


Legenda potrubí:

- Potrubí splaškové kanalizace – KG PVC (oranžová barva) v zemi
- Potrubí dešťové kanalizace – KG PVC (oranžová barva) v zemi
- Potrubí přípojovací splaškové kanalizace – PP–HT (šedá barva) ve zdivu
- Potrubí přípojovací splaškové kanalizace – PP–HT (šedá barva) v podhledu
- Potrubí odvodu kondenzátu z vzduchotechnických a klimatických jednotek
- Stávající splašková kanalizace
- Stávající splašková kanalizace – rušená
- odpadní potrubí splaškové kanalizace čistící kus, přívzdušňovací ventil HL900N
- odpadní potrubí dešťové kanalizace okapové svody–dimenze
- odvětrávací potrubí větrací hlavice
- odpadní potrubí prochází podlažím
- odpadní potrubí klesá do nižšího podlaží
- odpadní potrubí stoupá do vyššího podlaží
- WC 100
- Označení zařízenívacích předmětů, dimenze připojení kanalizace

Poznámky:

Výškové a směrové polohy rozvodů ZTI musí být namontovány v souladu s koordinačními výkresy! Konečné připojení VZT a VRV jednotek na rozvody ZTI je nutné provést až po jejich definitivním osazením! Všechny prostupy plastového potrubí požárně dělící konstrukcí pro dimenze větší než DN 50 budou opatřeny protipožární manžetou ostatní prostupy požárně dělící konstrukcí budou vyplněny protipožárním tmelem! Všechny revizní dvířka osadit v souladu s projektem interiéru! Na rozvody ZTI bude provedeno dle příslušné dokumentace technologického vybavení! Izolační soupravy u podlahových vpustí budou dle použité hydroizolace. Realizační firmy jsou povinny během montáže koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi zejména s lékařskou technooigi, seznámit se s projektovou dokumentací a včas upozornit na možné nedostatky a zjevné závady. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla. Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd., upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti. Typ výrobu a jeho provedení je nutné nechat odsouhlasit generálním projektantem společně s investorem. Veškeré prostupy základovou deskou musí být utěsněny protipožární manžetou a následně hydroizolací.

SO - 01 Infekce Nemocnice Tábor, a.s.

		AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz	
Vypracoval Ivan Korch		Odpovědný projektant Ivan Korch	Architekt Ing.Hajný
PROJEKTANT M.Borovanský, Dipl. tech. kreslil: Bc. Ondřej Vrhel		VEDOUcí ZAKÁZKY M.Borovanský, Dipl. tech. Tel: +420 724257102	
Název akce: Infekce Nemocnice Tábor, a.s.		Obecní úřad	České Budějovice
		Krajský úřad	Jihočeský
Místo stavby: Nemocnice Tábor a.s., Tř. Kpt. Jaroše 200/10, 390 03, Tábor		Datum	01/2024
		Formát	24xA4
Investor: Nemocnice Tábor a.s., Kpt. Jaroše 10, 390 03 Tábor		Měřítko	1:100
		Číslo zakázky	22_0605
Část: Příloha: D.1.4.1 Zdravotně technické instalace KANALIZACE / PŮDORYS STŘECHY		Stupeň DUSP	Objekt SO 01
		Číslo výkresu	D.1.4.1.3