


Legenda potrubí:

- Rozvody studené vody – trubka PP–RCT (PN 20)
- Rozvody teplé vody – trubka PP–RCT (PN 20)
- Rozvody cirkulace – trubka PP–RCT (PN 20)
- Rozvody požární vody – potrubí ocelové pozinkované



stoupačka vodovodu procházející podlažím

stoupačka vodovodu klesající v podlaží

stoupačka vodovodu stoupající v podlaží

D 20 iz

dimenze potrubí, izolace potrubí, kóta nad čistou podlahou

V1 D 25

stoupačky vodovodu, dimenze potrubí

Dimenze potrubí = vnější průměr potrubí.

Vnitřní rozvod vody je navržen dle dispozice zařizovacích předmětů. Potrubí

studené, teplé vody a cirkulace zhotoveno z trub PP–RCT EVO 4 (plastový

potrubní systém pro vodu) pro jmenovitý tlak PN 22. Rozvody vody vedené

v podhledu a v drážce zdi izolovány nálevkovou tepelnou izolací.

V místě kulových uzavěrů v podhledu budou uloženy revizní dvířka 30cmx30cm pro snadný přístup. V podhledu se musí vodovod zkoordinovat s ostatními profesemi.

Poznámky:

Výškové a směrové polohy rozvodů ZTI musí být namontovány v souladu s koordinačními výkresy! Konečné připojení VZT a VRV jednotek na rozvody ZTI je nutné provést až po jejich definitivním osazením!

Všechny prostupy plastového potrubí požárně dělicí konstrukcí pro dimenze větší než DN 50 budou opatřeny protipožární manžetou ostatní prostupy požárně dělicí konstrukcí budou vyplněny protipožárním tmelem!

Všechny revizní dvířka osadit v souladu s projektem interiéru!

Na rozvody ZTI bude provedeno dle příslušné dokumentace technologického vybavení!

Izolační soupravy u podlahových vpustí budou dle použité hydroizolace.

Realizační firmy jsou povinny během montáže koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi zejména s lékařskou technooií, seznámit se s projektovou dokumentací a včas upozornit na možné nedostatky a zjevné závady.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla. Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd., upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti.



Typ výrobku a jeho provedení je nutné nechat odsouhlasit generálním projektantem společně s investorem.

Veškeré prostupy základovou deskou musí být utěsněny protipožární manžetou a následně hydroizolací.

SO - 01 Infekce Nemocnice Tábor, a.s.

+0,000=PODLAHA 1.NP

±0,000 = 439,22 m.n.m.

	AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz			
	Vypracoval Ivan Korch	Odpovědný projektant Ivan Korch	Architekt	Autorizoval Ing.Hajný
PROJEKTANT		VEDOUcí ZAKÁZKY		
M.Borovanský, Dipl. tech.		M.Borovanský, Dipl. tech.		
kreslil: Bc. Ondřej Vrhel		Tel:+420 724257102		
Název akce:		Obecní úřad České Budějovice		
Infekce Nemocnice Tábor, a.s.		Krajský úřad Jihočeský		
		Datum 01/2024		
Místo stavby: Nemocnice Tábor a.s., Tř. Kpt. Jaroše 200/10, 390 03, Tábor		Formát 11x44		
		Měřítka 1:100		
Investor: Nemocnice Tábor a.s., Kpt. Jaroše 10, 390 03 Tábor		Číslo zakázky 22_0605		
		Stupeň DUSP Objekt SO 01		
Část: D.1.4.1 Zdravotně technické instalace		Číslo výkresu		
Příloha: VODOVOD / PŮDORYS 1.N.P. - PŘÍZEMÍ		D.1.4.1.4		