




SPLAŠKOVÉ ŠACHTY




Malá revizní šachta DN 400
s teleskopickým poklopem




Šachta DN 600 s betonovým
roznášecím prstencem a poklopem
B125, C250




Šachta DN 600 s teleskopem
a poklopem B125, C250




Šachta DN 1000 s betonovým
roznášecím prstencem a poklopem
B125 C250 D400




Šachta DN1000



Šachta DN 600




Šachta spádišťová DN 600




Poklop šachty=438,33
Dno šachty=434,33, nátok 436,33
hl.=4,0m, spádiště hl.=2,0m
spádišťová průběžná šachta
plastová DN 600 mm
poklop, pachotěsný C250

SO - 03 - Kanalizace dešťová
SO - 04 - Kanalizace splašková

±0,000=PODLAHA 1.NP
±0,000 = 439,22 m.n.m.

	AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz			
	Vypracoval Ivan Korch	Odpovědný projektant Ivan Korch	Architekt	Autorizoval Ing.Hajný

PROJEKTANT M.Borovanský, Dipl. tech.	VEDOUcí ZAKÁZKY M.Borovanský, Dipl. tech.		
kreslil: Bc. Ondřej Vrhel	Tel:+420 724257102		
Název akce: Infekce Nemocnice Tábor, a.s.		Obecní úřad	České Budějovice
Místo stavby: Nemocnice Tábor a.s., Tř. Kpt. Jaroše 200/10, 390 03, Tábor		Krajský úřad	Jihočeský
		Datum	01/2024
		Formát	2xA4
Investor: Nemocnice Tábor a.s., Kpt. Jaroše 10, 390 03 Tábor	Stupeň DUSP	Měřítko	1:50
		Číslo zakázky	22_0605
Část: Příloha:	D.1.4.1 Zdravotně technické instalace KANALIZACE / Šachty	Objekt	SO - 03,04
		Číslo výkresu	D.1.4.1.4