

#### LEGENDA:

1. Perforovaná přepážka
2. Savice na odtah kalu
3. Vřetenové čerpadlo
4. Provzdušňovací systém reakční nádrže
5. Dmychadla
6. Dávkovací čerpadlo roztoku NaClO
7. Zásobní nádrž roztoku NaClO
8. Záchytná vana
9. Motýlová klapka s ruční pákou
10. Motýlová klapka s elektropohonem

- Surová odpadní voda
- Vydezinfikovaná odpadní voda
- Míchací vzduch
- Rozvod roztoku NaClO
- Bezpečnostní přepad

#### LEGENDA NÁDRŽÍ:

- I. Primární nádrž
- II. Akumulační nádrž
- III. Reakční nádrž


#### Specifikace prací, které nejsou předmětem dodávky zhotovitele technologické části

- železobetonové pasy pod kontejner
- základová deska pod podzemní nádrž
- Veškeré výkopové a stavební práce spojené s realizací stavební části

#### Požadavky na stavební připravenost

- Přivést nátokové potrubí infekční vody do místa dle PD, zajistit nátok odpadní vody
- Propojení odtokového potrubí do venkovní kanalizace.
- Bezpečnostní přepad z podzemní nádrže DN 200 – napojeno do odtoku z desinfekční stanice
- Napojení bezpečnostního přepadu z reakční nádrže do odtokového potrubí
- Odvětrávací potrubí reakční jímky PP DN 200 vyvést nad střechu budovy
- Prostor pro osazení rozvaděče
- Do místa rozvaděče technologického elektra přivést přívodní kabel pro max 7 kW
- silnoproud a slaboproud v samostatných Kopoflexkách
- Zemnění – zemnicí pásy
- Vodovodní přípojka - ukončeno uzávěrem 1"
- Do rozvodny bude dotažen zemnicí pásek FeZn 30/4.
- Provedení zemnicí soustavy kolem nádrží, vyvedení kulatiny v rozích pro možnost provedení hlavního pospojování kovových částí a technologických zařízení – zpracované v elektrotechnologické části a dodávkou technologického elektra, nutno koordinovat se stavbou

REVIZE Č.	DATUM	PODPIS	REVIZE Č.	DATUM	PODPIS

 ASIO TECH, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno Tel.: +420 548 428 111, gsm: +420 606 743 368, email: asio@asio.cz	VYPRACOVAL	Ing. Michaela Benešová
	KONTROLOVAL	Ing. Martin Matějčík
INVESTOR: Nemocnice Tábor a.s., Kpt. Jaroše 2000/10, 390 03 Tábor	ZODPOV.PROJEKTANT	Ing. Michaela Benešová
	DATUM	10/2022
MÍSTO: Tábor	KRAJ: Jihočeský	STUPEŇ
STAVBA: Infekce Nemocnice Tábor, a.s.	FORMÁT	A3
	ZAK.Č.	447/2022
PS/SO: PS 3 Technologie desinfekční stanice	MÉRITKO	VÝKRES Č.
	1:25	D2.6