



LEGENDA IZOLACÍ VZT:
Neoznačené potrubí bude opatřeno tepelnou izolací tl. 40mm s Al polepem
..... Tepelná izolace tl. 80mm vč. pozink. oplechování
----- Tepelná izolace tl. 60mm vč. Al fólie
----- Požární izolace, odolnost 30min

D.1.4.2 - VZDUCHOTECHNIKA - D.1.4.3 - CHLAZENÍ			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	Ivan Korch	PÁŘE Č.	
VYPRACOVAL:	Ing. Petr Janeček		
PROJEKTANT:	Ing. Petr Janeček		
STAVBA:	INFEXCE NEMOCNICE TÁBOR, a.s.	STUPEŇ PD:	0USP
INVESTOR:	Nemocnice Tábor, a.s.	ZAKÁZKA ČÍSLO:	722 096
NAZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 2.NP, REZY	ČÍSLO VÝKRESU:	722 096 - 002
		DATA:	12/2023
		FORMÁT:	A0
		MÉRITKO:	1:50