

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

dle ustanovení § 54 a § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka: Infekce Nemocnice Tábor, a.s. – 2. etapa

ZADAVATEL

Název zadavatele: Nemocnice Tábor, a.s.
Sídlo: Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
IČ: 26095203
DIČ: CZ699005400
Zastoupený: Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva
MUDr. Janou Chocholovou, člen představenstva
Profil zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_208.html
(dále jen „zadavatel“)

Otevřené podlimitní řízení s názvem „**Infekce Nemocnice Tábor, a.s. - 2. etapa**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) dle ust. § 26 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 21. 2. 2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 v následujícím znění:

DOTAZ č. 1:

Pro správné nacenění položky číslo 124 K006 D+M okapní žlab v místech kde došlo k propojení 1. a 2. etapy v oddílu 764 Konstrukce klempířské, bychom potřebovali detailní popis uvažovaných prací. Popis viz PD je nedostačující.

ODPOVĚď č. 1:

Zadavatel jako upřesnění uvádí, že v etapě 1 byla součástí soupisu prací s výkazem výměr položka 143 K859 „úprava střechy navazujícího objektu v návaznosti na přístavbu – rozebrání, odříznutí, doplnění dřevěného klínu, OSB desky a hydroizolace atd. (kompletní provedení) – podrobně viz. Detail atikové zdi a šikmé střechy v PD (množství vykázano jako metry běžné návaznosti nové a stávající“. Součástí projektové dokumentace pro etapu 1 a etapu 2 je „Výkres – Detail atikové zdi a šikmé střechy“. V etapě 1 tedy budou realizovány výše uvedené práce. Zadavatel přistoupil k úpravě Soupisu prací s výkazem výměr pro 2. etapu a odstranil položku 83 K268 „D+M detail atikové zdi a šikmé střechy – provedení viz. samostatný detail“, neboť veškeré požadované práce související s úpravou střechy navazujícího objektu v návaznosti na přístavbu jsou pro 2. etapu obsaženy v položkách 123 (K006) a 124 (K019). Zadavatel upřesňuje, že okapní žlab a střešní svod budou v místech, kde dojde k propojení střech přístavby a původní budovy infekce demontovány v rámci 1. etapy. Dodavatel, který bude realizovat 2. etapu (tj. stavební úpravy původní budovy infekce) doplní okapní žlaby a střešní svody v původním rozsahu. Upravený Soupis prací s výkazem výměr je přílohou tohoto vysvětlení

Výše uvedené dotazy a vysvětlení s ohledem na jejich rozsah nemají vliv na termín pro podání nabídek, který zůstává nezměněn tj. 25. 3. 2024 do 10.00 hod.

Přílohy vysvětlení:

- Příloha č. 4 ZD, č. 2 Smlouvy Soupis prací s výkazem výměr aktualizace 26. 2. 2024

V Táboře (datum dle elektronického podpis

Ing. Miroslav Kubeš
ekonomický náměstek