

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 10 a 11
dle ustanovení § 54 a § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka: Infekce Nemocnice Tábor, a.s. – 2. etapa

ZADAVATEL

Název zadavatele: Nemocnice Tábor, a.s.
Sídlo: Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
IČ: 26095203
DIČ: CZ699005400
Zastoupený: Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva
MUDr. Janou Chocholovou, člen představenstva
Profil zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_208.html
(dále jen „zadavatel“)

Otevřené podlimitní řízení s názvem „**Infekce Nemocnice Tábor, a.s. - 2. etapa**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) dle ust. § 26 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 11. 3. 2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 v následujícím znění:

DOTAZ č. 1:

vzhledem k tomu, že se jedná o druhou etapu projektu, chtěli bychom Vás požádat o specifikaci technologií použitých pro předchozí realizaci.

Jedná se o systémy:

- Elektrické požární signalizace
- Evakuačního rozhlasu
- Strukturované kabeláže
- Kamerového systému
- Elektronické kontroly vstupu
- Systém sestra pacient

ODPOVĚď č. 1:

Zadavatel upřesňuje seznam nainstalovaného zařízení u jednotlivých systémů s tím, že navrhované řešení účastníkem v této veřejné zakázce musí být kompatibilní.

Popis prvků SLP infekce:

- EPS - 1. etapa instalována ústředna SIEMENS FC724 (příloha č. 1 tohoto vysvětlení), koncové prvky instalované v rámci 2. etapy musí být s touto ústřednou plně kompatibilní.
- Evakuační rozhlas – 1. etapa instalována ústředna Bosch Plena (příloha č. 2 tohoto vysvětlení), v rámci 2. etapy budou připojeny linky reproduktorů a přeprogramování ústředny Plena.
- Strukturovaná kabeláž – 2. etapa dodržení prvků v Soupisu prací s výkazem výměr.
- Kamerový systém (CCTV) – v rámci Nemocnice Tábor, a.s. je instalováno nahrávací zařízení Hikvision, systémy a komponenty instalované v rámci 2. etapy musí být s tímto nahrávacím zařízením plně kompatibilní.
- Sestra-Pacient - 1. etapa instalován terminál a koncové prvky CODACO, prvky instalované v rámci 2. etapy musí být plně kompatibilní

- Elektronické kontroly vstupu (přístupový systém) – 1. etapa, instalace řídicí jednotky a koncových prvků IVAR ID (instalováno v rámci celé nemocnice – jednotný SW a správa systému), prvky instalované v rámci 2. etapy musí být plně kompatibilní

Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 11. 3. 2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 v následujícím znění:

DOTAZ č. 1:

Dle PD část MaR musí být nově dodaný řídicí systém plně kompatibilní se systémem použitým v předchozích etapách.

Prosíme o zaslání specifikace řídicího systému použitého v předchozích etapách.

V technické zprávě je rovněž uveden požadavek na rozšíření stávající aplikace grafického softwarového systému.

Prosíme o zaslání specifikace tohoto systému. Zároveň bychom se chtěli ujistit, že bude dodavateli umožněn přístup do stávajícího systému pro provedení daných úprav.

ODPOVĚď č. 1:

Zadavatel upřesňuje, že v předchozích etapách byl instalován řídicí systém firmy Johnson Controls poslední generace.

Instalovaná nadřazená řídicí centrála (grafický softwarový systém) je rovněž od firmy Johnson Controls – ADS plná verze, poslední generace.

Dodavateli případně jeho poddodavateli bude umožněn přístup do výše uvedené řídicí centrály pouze za předpokladu garance, že svým zásahem neohrozí bezpečný provoz celého systému MaR v Nemocnici Tábor.

Výše uvedené dotazy a vysvětlení s ohledem na jejich rozsah nemají vliv na termín pro podání nabídek, který zůstává nezměněn tj. 25. 3. 2024 do 10.00 hod.

Zadavatel s ohledem na toto a již proběhlá vysvětlení zadávací dokumentace výslovně upozorňuje účastníky, aby zohlednili veškeré informace ze všech podaných vysvětlení, včetně případných změn v přílohách zadávací dokumentace, a zohlednili veškeré změny ve své nabídce. Aktuální znění příloh, zejména poté aktuální znění Soupisu prací s výkazem výměř, je uveřejněno na profilu zadavatele.

Přílohy vysvětlení:

- Příloha č. 1 Katalogový list ústřední Siemens FS720
- Příloha č. 2 Rozhlas Bosch Plena

V Táboře (datum dle elektronického podpisu)

Ing. Miroslav Kubeš
ekonomický náměstek