

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 12

dle ustanovení § 54 a § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka: Infekce Nemocnice Tábor, a.s. – 2. etapa

ZADAVATEL

Název zadavatele: Nemocnice Tábor, a.s.
Sídlo: Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
IČ: 26095203
DIČ: CZ699005400
Zastoupený: Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva
MUDr. Janou Chocholovou, člen představenstva
Profil zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_208.html
(dále jen „zadavatel“)

Otevřené podlimitní řízení s názvem „**Infekce Nemocnice Tábor, a.s. - 2. etapa**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) dle ust. § 26 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 14. 3. 2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 v následujícím znění:

DOTAZ č. 1:

V upraveném zadávacím výkazu výměr se vyskytují u zateplovacího systému zdvojené položky montáže a dodávky profilů a lišt ETICS, včetně zakrývání konstrukcí.

ODPOVĚĎ č. 1:

Zadavatel uvádí, že z dotazu není zcela zřejmé, o jaké konkrétní položky se jedná. Zadavatel upřesňuje, že pokud se jedná o položky 32 a 55 Soupisu stavebních prací s výkazem výměr, pak se nejedná o duplicitu. Položka 32 se vztahuje k vnitřní straně výplně a položka 55 k vnější straně výplně, týká se také zakrývání konstrukcí.

DOTAZ č. 2:

Součástí zateplovacího systému soklu je materiál XPS v tl.220 mm. Znamená to, že bude izolant složený ze dvou vrstev?

ODPOVĚĎ č. 2:

Zadavatel uvádí, že materiál XPS tl. 220 mm je na trhu dostupný a není důvod ke skládání izolace ze dvou vrstev.

Výše uvedené dotazy a vysvětlení s ohledem na jejich rozsah nemají vliv na termín pro podání nabídek, který zůstává nezměněn tj. 25. 3. 2024 do 10.00 hod.

Zadavatel s ohledem na toto a již proběhlá vysvětlení zadávací dokumentace výslovně upozorňuje účastníky, aby zohlednili veškeré informace ze všech podaných vysvětlení, včetně případných změn v přílohách zadávací dokumentace, a zohlednili veškeré změny ve své nabídce. Aktuální znění příloh, zejména poté aktuální znění Soupisu prací s výkazem výměr, je uveřejněno na profilu zadavatele.

V Táboře (datum dle elektronického podpisu)

Ing. Miroslav Kubeš
ekonomický náměstek