

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 13

dle ustanovení § 54 a § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka: Infekce Nemocnice Tábor, a.s. – 2. etapa

ZADAVATEL

Název zadavatele: Nemocnice Tábor, a.s.
Sídlo: Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
IČ: 26095203
DIČ: CZ699005400
Zastoupený: Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva
MUDr. Janou Chocholovou, člen představenstva
Profil zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_208.html
(dále jen „zadavatel“)

Otevřené podlimitní řízení s názvem „**Infekce Nemocnice Tábor, a.s. - 2. etapa**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) dle ust. § 26 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 19. 3. 2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 13 v následujícím znění:

DOTAZ č. 1:

chci se zeptat na položku č. 83 v oddílu 1 - Stavební část. Jedná se o ventilátor, který je již obsažen v sekci Vzduchotechnika, a tím pádem je zde duplikován, nebo jde o zcela jinou položku? Pokud ano, tak bych chtěl požádat o bližší informace ohledně tohoto ventilátoru, případně o nějaký výkres.

ODPOVĚĎ č. 1:

Zadavatel v první řadě musel zvážit, zda na uvedený dotaz odpovědět, a to s ohledem na skutečnost, že jej obdržel po uplynutí zákonné lhůty pro podání dotazů, a i zadavateli samotnému již uplynula zákonná lhůta pro zaslání odpovědi. Zadavatel se však rozhodl využít možnosti dané mu právní úpravou, dle které může odpovědět na dotaz účastníka v případě vlastního uvážení závažnosti dotazu a jeho případného dopadu do zadávacích podmínek. Zadavatel zjistil, že se v položce 83 nejedná o duplicitu ventilátorů, ale dále také zjistil, že odvětrání radonu bude fungovat komínovým efektem a položka 83 „D+M ventilátor nad střechou pro odvětrání radonu“ (oddíl 1 – Stavební část Soupisu prací s výkazem výměr) je tedy nadbytečná a proto přistoupil k jejímu odstranění ze Soupisu prací s výkazem výměr. Upravený Soupis prací s výkazem výměr je přílohou tohoto vysvětlení.

Zadavatel přistupuje k přiměřenému prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel tedy **prodlužuje** v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ lhůtu k podání nabídek **do 27. 3. 2024 do 10:00 hod.**

Zadavatel s ohledem na toto a již proběhlá vysvětlení zadávací dokumentace výslovně upozorňuje účastníky, aby zohlednili veškeré informace ze všech podaných vysvětlení, včetně případných změn v přílohách zadávací dokumentace, a zohlednili veškeré změny ve své nabídce. Aktuální znění příloh, zejména poté aktuální znění Soupisu prací s výkazem výměr, je uveřejněno na profilu zadavatele.

Přílohy vysvětlení:

- Příloha č. 4 ZD, č. 2 Smlouvy Soupis prací s výkazem výměr aktualizace 20. 3. 2024

V Táboře (datum dle elektronického podpisu)

Ing. Miroslav Kubeš
ekonomický náměstek