





15 VZT_23
MĚŘÍTKO 1 : 50



12 VZT_21
MĚŘÍTKO 1 : 50



14 VZT_22
MĚŘÍTKO 1 : 50



13 VZT_21a
MĚŘÍTKO 1 : 50



16 VZT_24
MĚŘÍTKO 1 : 50



17 VZT_25
MĚŘÍTKO 1 : 50



3 VZT_06
MĚŘÍTKO 1 : 50



4 VZT_07
MĚŘÍTKO 1 : 50



5 VZT_08
MĚŘÍTKO 1 : 50



6 VZT_12
MĚŘÍTKO 1 : 50



7 VZT_13
MĚŘÍTKO 1 : 50



8 VZT_14
MĚŘÍTKO 1 : 50



9 VZT_15
MĚŘÍTKO 1 : 50



10 VZT_16
MĚŘÍTKO 1 : 50



11 VZT_17
MĚŘÍTKO 1 : 50



18 VZT_26
MĚŘÍTKO 1 : 50



19 VZT_36
MĚŘÍTKO 1 : 50

LEGENDA ZNAČENÍ NA VÝKRESE

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ Ø630

ODVODNÍ POTRUBÍ Ø630

XXX – ČÍSLO ŘEZU
XXX – UMÍSTĚNÍ ŘEZU

ZNAČENÍ IZOLACÍ POTRUBÍ

TEPELNÁ IZOLACE 60mm

- ROZHODUJÍCÍ DOKUMENTACÍ PRO UMÍSŤOVÁNÍ A PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH DISTRIBUČNÍCH PRVKŮ A POTRUBNÍCH TRAS JSOU VÝKRESY INTERIÉRŮ A KOORDINACE
- MONTÁŽ VZT ZAŘÍZENÍ PODLE TOHOTO VÝKRESU MŮŽE BÝT ZAHÁJENA AŽ PO JEHO PROSTUDOVÁNÍ
- VŠECHNY POTRUBNÍ TRASY PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY A MONTÁŽE OVĚŘIT NA STAVBĚ.

PROJEKTANT	Ing. Pavel Liška	KRESLIL	Ing. Pavel Liška
STUPEŇ	DPS	MĚŘÍTKO	1:100 (1:50)
INVESTOR	Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54 370 01, České Budějovice		
MÍSTO STAVBY	Areál Nemocnice České Budějovice (dostavba pavilon Chi a Chl 1 a přípojné sestavy)		
HLAVNÍ INVESTOR	Nemocnice České Budějovice - doplnění odvětrávání		
PROJEKČNÍ ELEMENT	VZDUCHOTECHNIKA		
VÝKAZ VÝMĚR	DOPLNĚNÍ ODVLHČOVÁNÍ		

kps
K P S P R O J E K T
TECHNICKÁ KANCELÁŘ PROJEKTANTŮ

U Výstaviště 1535/8, 100 00 Praha 10
tel.: +420 602 313 313
e-mail: info@kps-pro.cz

DATUM	09/2023
ČÍSLO ZAKÁZKY	2023/1141
ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4.9.01.