


- Legenda značení:
- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
 - PÚ 7 - IV OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU, STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
 - EW 30DP3 OZNAČENÍ POŽÁRNÍCH DVEŘÍ, C= SAMOZAVÍRAČ
 - AUTONOMNÍ HLÁSIČE POŽÁRU, 8KS
 - PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ, PHP 21A/113B, 5KS
 - POŽÁRNÍ HYDRANT, DN 52/20 m
 - SMĚR ÚNIKU OSOB
 - POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR, 1.NP
 - PROSTORY VYBAVENÉ NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM (60 MINUT)



STAVBA: Stavební úpravy vedoucí ke změně užívání části objektu zdravotnického střediska, Světlogorská 2764/2, Tábor				
INVESTOR: Nemocnice Tábor, a.s. Kpt. Jaroše 2000/10, 39003 Tábor	<div>a detail</div> <div>Kotnovská 165, Tábor atelier@detail.cz tel.: +420 608 939 919</div>			
MÍSTO STAVBY: obec: Tábor, k.ú.: Tábor [764701], p.č. 5934/136, 5934/137, 5934/138			Č. ZAK.: 1.295-2	RAŽITKO / PODPIS:
DOKUMENTACE: DSP				
DATUM: 04/2023				
ČÁST: D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Martin Kraus, ČKA 02133 Kotnovská 165, 390 01 Tábor, e-mail: kraus@detail.cz, tel.: 608 939 919				
VYPRACOVAL: Ing. Šimon Matějů, e-mail: simon.mateju@gmail.com, tel.: 731 896 357				
KONTROLOVAL: Ing. arch. Martin Kraus, ČKA 02133	Č. PARÉ:			
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP	MĚŘITKO: 1:100	Č. VÝKRESU: D.1.3.02	TISK DNE: 28.04.2023	