

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Kybernetická bezpečnost Nemocnice Písek - serverové rozvaděče, PDU, UPS
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Písek, a.s.
Sídlo zadavatele:	Karla Čapka 589, 397 01 Písek
IČO:	26095190
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Jiří Holan, MBA, předseda představenstva a Ing. Dana Čagánková, člen představenstva

V Praze dne 10.06.2024

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Dotaz k příloze "05 Technická specifikace_final.xlsx", list "Serverové rozvaděče", položka "vnitřní vybavení" řádek 56: každý rozvaděč musí být v zadní straně doplněn o vertikální kabelový kanál pro správu kabeláže, chceme se ujistit, že chápeme správně, že zadavatel měl na mysli tuto podmínku pro 800mm rozvaděč, protože pro 600mm kanál neexistuje?

Odpověď:

Ano, chápete to správně. Požadavek na vertikální kabelový kanál pro správu kabeláže se týká každého 800mm rozvaděče v sestavě.

S pozdravem,

.....

Mgr. Kateřina Kolářková