

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Kybernetická bezpečnost Nemocnice Písek - serverové rozvaděče, PDU, UPS
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Písek, a.s.
Sídlo zadavatele:	Karla Čapka 589, 397 01 Písek
IČO:	26095190
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Jiří Holan, MBA, předseda představenstva a Ing. Dana Čagánková, člen představenstva

V Praze dne 12.06.2024

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Prosíme o upřesnění specifikace zdroje UPS. Dle zadání je požadována modulární UPS se dvěma výkonovými moduly v redundantním zapojení.

Výstupní zdánlivý výkon 15 kVA.

Jedná se tedy o UPS s moduly 15 kVA + 15 kVA, nebo modulární UPS o celkovém výkonu 15 kVA, tedy např. 2x10 kVA + 10 kVA redundance.

Odpověď:

Je vyžadována UPS s dvěma výkonovými moduly v redundantním zapojení, kdy i při výpadku jednoho z výkonových modulů je UPS schopna bez přerušení dodávat výkon 15 kW.

S pozdravem,

.....

Mgr. Kateřina Kolářková