



LEGENDA – VYTÁPĚNÍ

Potrubí podlahového topení bude kladeno přednostně šnekovým uložením – AF=plocha topného okruhu, RT=rozeř mezi trubkami v topném okruhu, L=délka trubky topného okruhu.

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ PŘÍVODNÍ

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ VRATNÉ

OKRUHY PODLAHOVÝCH TOPNÝCH SMYČEK

SPÁROVÝ DILATAČNÍ PROFIL



PT

REGULÁTOR PROSTOROVÉ TEPLOTY OKRUHU PODLAHOVÉHO TOPENÍ

– Skříň podlahového topení jsou vybaveny sběrníci do které profese elektroinstalace přivede napájení 230V v rámci dodávky elektroinstalace bude rovněž natažení kabelu 5x1,5mm<sup>2</sup> mezi prostorovým termostatem a příslušnou sběrníci podlahového rozdělovače.

Jan Plucar

tel.: 728 405 333, E-mail: plucar.vvp@seznam.cz

Razítko:

Vypracoval: Jan PLUCAR

Karlov 30/N., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 06346707

Kontrola: Jan PLUCAR

Investor: Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., U Nemocnice 380/III., 37701 J. Hradec

Místo: Italských legií č. p. 462, Jindřichův Hradec III, 37701 Jindřichův Hradec

Akce:

Stupeň PD: DPS

Pavilon paliativní péče nemocnice Jindřichův Hradec a.s.

Podpis: Arch. č.: 69/23 Datum: 11/2023

D.1.4.4 – ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

číslo

výkresu:

3

Obsah:

Formát: 4x A4

Měřítko: 1:50

PŮORYS 1.PP

p

a

r

é: