



LEGENDA - VYTÁPĚNÍ

Podlahy podlahového topení bude kladena jednoduché šrovinový užitkový - AF-plocha topného okruhu, RT=rotační mezi trubkami v topném okruhu, L=délka trubky topného okruhu.

OSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ PŘÍPOJNY

OSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ VLASTNÍ

OKRUHY PODLAHOVÝCH TOPNÝCH SMÍČEK

SPÁROVÝ DILATAČNÍ PROFIL

PT REGULATOR PROSTOROVÉ TEPLOTY OKRUHU PODLAHOVÉHO TOPNÍ

- Skříň podlahového topení jsou vybaveny sběrnici do které přetváří elektroinstalace přivede napájení 230V v rámci dodávky elektroinstalace bude rovněž nainstalován kabel 5x1,5mm<sup>2</sup> mezi prostorovým termostatem a příslušnou sběrnici podlahového topení.

|  |   |                              |
|--|---|------------------------------|
| <b>Jan Plucar</b>  | tel: 728 405 333, E-mail: plucar.vp@seznam.cz         | Roztisk:                     |
| Vypracoval: Jan PLUCAR   | Karlov 30/N., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 06346707 | Kontrola: Jan PLUCAR         |
| Investor: Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., U Nemocnice 380/III., 37701 J. Hradec |   |                              |
| Místo: Italských legií č. p. 462, Jindřichův Hradec III., 37701 Jindřichův Hradec  |   |                              |
| Akce:  | Stupeň PD: DPS  |                              |
| <b>Pavilon paliativní péče nemocnice Jindřichův Hradec a.s.</b>                    |   |                              |
| <b>D.1.4.4 - OSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ</b>   |   |                              |
| Obsah:   | Formát: 10x44   | Měřítka: 1:50                |
| <b>PŮVYS 1.NP</b>  |   |                              |
|  |   | Podpis: 69/23 Datum: 11/2023 |
|  |   | Číslo výkresu: 6             |
|  |   | 6:                           |
|  |   | 4                            |