

LEGENDA – VYTÁPĚNÍ

V půdorysech jsou překresleny stávající rozvody otopné soustavy dle původní projektové dokumentace, která ještě neobsahovala nejvyšší podlaží nad střední částí, kde zůstanou zachována stávající článková litinová tělesa typu Kalor. Topné rozvody nebyly následně doměřovány – nejsou předmětem řešení dokumentace výměny otopných těles. Litinová tělesa budou zachována ve všech podlažích až na místnost 348, kde je jeho stav nevyhovující.

Číslování místností a jejich teploty byly přeneseny z původní dokumentace vytápění a nemusí se shodovat se současným účelem, číslem na dveřích.

Dementována budou stávající desková otopná tělesa typu PJ3 a stávající ocelová článková tělesa. Nově budou instalována desková otopná tělesa z hygienických důvodů především v provedení bez krycích mřížek a plechů.

Ocelová desková tělesa (AAVK/HLLL – AA = TYP; VK=VENTIL KOMPAKT H= výška v dm, LLL= délka v cm).

Ocelová desková tělesa bez krycích mřížek a konvekčních plechů (AA(bkp)/HLLL – AA(bkp) = TYP; H= výška v dm, LLL= délka v cm)

Otopné žebříky – trubková otopná tělesa (AAA HHHH.LLL – AAA= TYP; HHHH = výška v mm; LLL délka v mm).

Armatury otopných těles s dvoubodovým připojením bez integrovaného ventilu jsou na výkrese značeny symboly TR(P)V = termostatický rohový (přímý) ventil s termostatickou hlavicí, R(P)Š – rohové (přímé) regulační šroubení.


Oranžově jsou označena demontovaná otopná tělesa.

Zeleně jsou označena nová otopná tělesa.

Fialově jsou označena původní tělesa.

Před instalací nových otopných těles bude nutné překontrolovat skutečné rozměry zejména v místnostech s modrými poznámkami, které byly v době přípravy dokumentace nedostupné a zároveň zde byli odlišnosti mezi původním výpisem poskytnutého investorem a původní projektovou dokumentací.

OBJEKT 14(pův.03)



4. NP

Jan Plucar		tel.: 728 405 333, E-mail: plucar.vvp@seznam.cz	Razítko:	
Vypracoval: Jan PLUCAR		KarloV 30/IV., 377 01 JindřichůV Hradec, IČO: 06346707		
Investor: Nemocnice J.Hradec a.s.		Kontrola: Jan PLUCAR		
Místo: JindřichůV Hradec				
Akce: Stupeň PD: DSP		<div>Podpis: Arch. č.: 88/23 Datum: 11/2023</div>		
STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC SO-3 – VÝMĚNA OTOPNÝCH TĚLES BUDOVY 13, 14, 15				
Obsah: PŮDORYS 4.NP		Formát: 3x4	Měřítko: 1:100	<div>číslo výkresu: 6</div>