



PLASTOVÝ POVRCHOVÝ ROZVADĚČ  
36 MODULŮ  
ROZVADĚČ OSADIT NAD DVEŘE  
IP 40/20  
VYROBIT 4ks

Ochrana PND: základní – automatickým odpojením od zdroje  
zvýšená – hlavním pospojováním  
– proudovými chránci

Instalovaný výkon  $P_i = 5 \text{ kW}$   
Soudobý příkon  $P_s = 3 \text{ kW}$

PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER			
	Akce STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC OPRAVA TOALET BUDOVY 14		
	Investor Nemocnice Jindřichův Hradec		
Část	Projektant	Stupeň	Zak.č.
SCHEMA ROZVADĚČE R-WC1, R-WC2, R-WC3, R-WC4	ING. PRŮŠA JIŘÍ PETR BÜRGER, DIS	DPS ROMAN JELINEK	Ř.1.4.3.7
		Kreslil	Výkres
		Datum	Číslo
		1/2024	1/1