



LEGENDA – VYTÁPĚNÍ

V půdorysech jsou překresleny stávající rozvody otopné soustavy dle původní projektové dokumentace, která ještě neobsahovala nejvyšší podlaží nad střední částí, kde zůstanou zachována stávající článková litinová tělesa typu Kalor. Topné rozvody nebyly následně doměřovány – nejsou předmětem řešené dokumentace výměny otopných těles. Litinová tělesa budou zachována ve všech podlažích až na místnost 348, kde je jeho stav nevyhovující.

Číslování místností a jejich teploty byli přeneseny z původní dokumentace vytápění a nemusí se shodovat se současným účelem, číslem na dveřích.

Dementována budou stávající desková tělesa typu PJ3 a stávající ocelová článková tělesa. Nově budou instalována desková otopná tělesa z hygienických důvodů především v provedení bez krycích mřížek a plechů.

Ocelová desková tělesa (AAVK/HLLL – AA = TYP; VK=VENTIL KOMPAKT H= výška v dm, LLL= délka v cm).

Ocelová desková tělesa bez krycích mřížek a konvekčních plechů (AA(bkp)/HLLL – AA(bkp) = TYP; H= výška v dm, LLL= délka v cm)

Otopné žebříky – trubková otopná tělesa (AAA HHHH.LLL – AAA= TYP; HHHH = výška v mm; LLL délka v mm).

Armatury otopných těles s dvoubodovým připojením bez integrovaného ventilu jsou na výkrese značeny symboly TR(P)V = termostatický rohový (přímý) ventil s termostatickou hlavicí, R(P)Š – rohové (přímé) regulační šroubení.

Oranžově jsou označena demontovaná otopná tělesa.

Zeleně jsou označena nová otopná tělesa.

Fialově jsou označena původní tělesa.

Před instalací nových otopných těles bude nutné překontrolovat skutečné rozměry zejména v místnostech s modrými poznámkami, které byli v době přípravy dokumentace nedostupné a zároveň zde byli odlišnosti mezi původním výpisem poskytnutého investorem a původní projektovou dokumentací.

OBJEKT 14(pův.03)

5.NP



Jan Plucar	tel.: 728 405 333, E-mail: plucar.vvp@seznam.cz	Razítko:	
	Karlov 30/IV., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 06346707		
	Vypracoval: Jan PLUCAR	Kontrola: Jan PLUCAR	
	Investor: Nemocnice J.Hradec a.s.		
Místo: Jindřichův Hradec			
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC SO-3 – VÝMĚNA OTOPNÝCH TĚLES BUDOVY 13, 14, 15		Stupeň PD: DSP	
Obsah: PŮDORYS 5.NP		Formát: 3xA4	Měřítko: 1:100
		číslo výkresu: 7	podpis: 7