



HZSCX009FOSH



Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Krajské ředitelství

Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3

Č. j.: HSCB- 1998-3/2024 KŘ
Počet stran: 3
Počet příloh: 1/dokumentace

Adresát:
AGP - nova spol. s r.o.
tř. 28. října 1294/17
370 01 České Budějovice

Vyřizuje: mjr. Ing. Jaroslav Soukup
kpt. Ing. Filip Mráček
Tel.: 950 230 223, 950 230 232
E-mail: jhc.prevence@hzscr.cz

Datum: 30. 7. 2024

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Stavební úpravy a přístavba pavilonu C - operační sály, RES KCH

Místo stavby:

k. ú.: České Budějovice 7, parc. č. 1247/1, 1247/14

Stavebník:

Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 26068877
B. Němcové 585/54, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

Předložená dokumentace:

dokumentace pro vydání společného povolení
vypracoval: Ing. Zdeněk Hajný, ČKAIT 0100077
datum: duben 2024

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (dále jen „HZS Jihočeského kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 26. 6. 2024 a doplněnou dne 29. 7. 2024 na základě výzvy k odstranění vad žádosti vydané dne 25. 7. 2024 pod č. j.: HSCB-1998-2/2024 KŘ.

HZS Jihočeského kraje posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle § 9 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu kategorie III na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

- účel budovy: jedná se o nemocniční objekt pavilonu C s operačními sály,
- zastavěná plocha budovy:3984 m², ▪ výška stavby: 28,8 m,
- počet nadzemních podlaží: 8, ▪ počet podzemních podlaží: 1,
- počet osob navržených v budově: 999, ▪ počet ubytovaných osob v budově: 0,
- počet osob vyžadujících při evakuaci při požáru asistenci dalších osob: 300,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb: pátá třída využití,

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Na základě výše uvedeného HZS Jihočeského kraje vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění

HZS Jihočeského kraje vychází při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

▪ **Požárně bezpečnostní řešení**

název: Stavební úpravy a přístavby pavilonu C - operační sály, RES KCH
vypracoval: Ing. Radek Meinel, ČKAIT 0013549
datum: duben 2024

▪ **Architektonicko-stavební řešení**

název: Stavební úpravy a přístavby pavilonu C - operační sály, RES KCH
vypracoval: Ing. Zdeněk Hajný, ČKAIT 0100077
datum: duben 2024

▪ **Projektová dokumentace EPS a ERO**

název: Stavební úpravy a přístavba pavilonu C - operační sály, RES KCH
vypracoval: Ing. Jiří Průša, ČKAIT 0101698
datum: červen 2024

▪ **Sílnoproudá elektrotechnika**

název: Stavební úpravy a přístavba pavilonu C - operační sály, RES KCH
vypracoval: Ing. Jiří Průša, ČKAIT 0101698
datum: červen 2024

▪ Vzduchotechnika

název: Stavební úpravy a přístavba pavilonu C - operační sály, RES KCH

vypracoval: Ing. Martin Pulec, ČKAIT 0007191

datum: červen 2024

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS Jihočeského kraje k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.



v z. plk. Ing. Jaromír Horálek

plk. Ing. Jana Neškodná

náměstkyně ředitele HZS Jihočeského kraje

pro prevenci a CNP

úřední osoba



