



Vodní 1629/21
370 06 České Budějovice

Tel.: +420 950 179 511
fax.: +420 950 179 505

e-mail: budejovice@suip.cz
www.suip.cz/web/oip05

ID DS n7wefgn

Oblastní inspektorát práce
pro Jihočeský kraj a Vysočinu

AGP - nova spol. s r.o.
tř. 28. října 1294/17
370 01 České Budějovice

Váš dopis ze dne
26.06.2024

Naše č.j.:
20164/5.42/24-2

Naše sp. zn.
V5-2024-212

Vyřizuje/kontakt:
Ing. Rostislav Novotný / 950 179 545

České Budějovice
10.07.2024

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby

Podle § 5 odst. 1 písm. h) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:

název: Stavební úpravy a přístavba pavilonu C-operační sály a RES KCH
místo: areál Nemocnice České Budějovice a.s., České Budějovice
zadavatel: Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice, IČ: 26068877
projektant: AGP - nova spol. s r.o., tř. 28. října 1294/17, 370 01 České Budějovice, IČ: 14500493

předložená výše nadepsanému OIP dne 26.06.2024

Po posouzení projektové dokumentace stavby oblastní inspektorát práce konstatuje:

Nebyly zjištěny závady z oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.

OIP upozorňuje na změny v legislativě vyhrazených technických zařízení - Zákon č.250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a jeho prováděcí vyhlášky pro jednotlivé druhy VTZ - Nařízení vlády č. 190,191,192,193 a 194/2022 Sb. s účinností od 1.7.2022. V NV č. 190/2022 Sb. O vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti (nahradilo vyhl. č. 73/2010 Sb.) se stanoví do jaké třídy bude zařazeno vyhrazené elektrické technické zařízení, které bude ve stavbě zřizováno. Upozorňujeme, že elektrická instalace ve zdravotnických prostorech (s výjimkou zdravotnických prostorů, kde se nepředpokládá použití žádných příložených částí a kde zkrat zdroje nebo jiná porucha nemůže způsobit ohrožení života a zdraví osob, majetku nebo životního prostředí) je vyhrazeným elektrickým zařízením I. třídy. Vyhrazené elektrické zařízení I. třídy podle §6 odst.6 Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. lze uvést do provozu jen na základě osvědčení vydaného pověřenou organizací (TIČR). Toto nařízení vlády dále stanoví požadavky na odbornou způsobilost osob pro montáž, opravy, revize a zkoušky VTZ, požadavky na uvádění do provozu, bezpečnost při provozu a při činnostech na těchto zařízeních.

U uvažované instalace vyvíječe páry a sterilizátoru příp. dalších technických zařízení doporučujeme posoudit

OSÚ

1 / 2

Projektovou dokumentaci si vyzvedněte v sídle OIP v Českých Budějovicích v pracovních dnech v čase od 8:00 – 14:00 hodin do doby maximálně 1 měsíce od doručení tohoto dokumentu.

14:52:31.±02'00'

Příloha: Předložená projektová dokumentace stavby