

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5 ze dne 16. 9. 2024

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Stavební úpravy a přístavby pavilonu „C“ – operační sály, RES KCH Nemocnice České Budějovice, a.s.

Zadavatel: **Nemocnice České Budějovice a.s.**
 Zastoupení: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva
 MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva
 Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice 370 01
 IČO: 26068877

Shora uvedený zadavatel zahájil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“) výše uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku, a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 19. 8. 2024 a uveřejněnou pod evidenčním číslem zakázky Z2024-040277.

Dotaz č. 1:

Ve VV v části „110 – Měření a regulace“ jsou položky, u kterých je uvedeno nulové množství. Chápeme správně, že tyto položky zůstanou neoceněny? Prosíme o vysvětlení případně o odstranění z VV.

0	K	Pol1200	Kabel CXKH-R B2 -J 4x4 (B2ca,s1d0, a1) MaR	m	0,000
0	K	Pol1201	Kabel CXKH-R B2 -J 4x6 (B2ca,s1d0, a1) MaR	m	0,000
0	K	Pol1202	Kabel CXKH-R B2 -J 4x10 (B2ca,s1d0, a1) MaR	m	0,000
0	K	Pol1205	Kabel CXKH-R B2 -J 7x1,5 (B2ca,s1d0, a1) MaR	m	0,000
0	K	Pol1208	Kabel stíněný N2XCH; B2ca,s1d0; 4Jx2,5 MaR	m	0,000
0	K	Pol1209	Kabel stíněný N2XCH; B2ca,s1d0; 4Jx4 MaR	m	0,000
0	K	Pol1210	Kabel stíněný N2XCH; B2ca,s1d0; 4Jx6 MaR	m	0,000
0	K	Pol1211	Kabel stíněný N2XCH; B2ca,s1d0; 4Jx10 MaR	m	0,000
0	K	Pol1213	Kabel stíněný N2XCH; B2ca,s1d0; 5Jx1,5 MaR	m	0,000
0	K	Pol1214	Kabel stíněný N2XCH; B2ca,s1d0; 7Ox1,5 MaR	m	0,000
0	K	Pol1216	Kabel stíněný JCXFE-R 1x2x0,8 (B2ca,s1d0, a1) MaR	m	0,000
0	K	Pol1225	Kabel stíněný SHKFH-R B2 10x2x0,8 (B2ca,s1d0, a1) MaR	m	0,000

Odpověď:

Zadavatel nepočítá s využitím těchto položek při realizaci díla, částka ve sloupci „Cena celkem [CZK]“ zůstane pro výše uvedené položky vždy nulová.

Zadavatel přesto žádá účastníky o uvedení jednotkových cen (ve sloupci „J.cena [CZK]“) i pro výše uvedené položky s nulovým množstvím. Takové ocenění měrné jednotky nemá, při nulovém množství, vliv na nabídkovou cenu.

(Zadavatel pro úplnost uvádí, že neuvedení jednotkové ceny u výše uvedených položek s nulovým množstvím nebude znamenat nesplnění zadávacích podmínek; účastníci jednotkové ceny u položek s nulovým množstvím uvádět nemusí).

V Českých Budějovicích

Dne 16. 9. 2024