



LEGENDA:

Místo stavby:

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
PAVILON F
U Nemocnice 380, 377 01 Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec [660523]
p. č. 738/6

Počet FV panelů:

87

Instalovaný výkon:

39,15 kWp

Sklon od vodorovné roviny:

10°

Azimut:

199°

Ohraničení FVE panelu

Kabel CYKY

ODPOV.PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Hradecký	IQservis.cz, s.r.o.		
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Hradecký	Živcová 990/22		
VYPRACOVAL	Ing. Lenka Hadringerová	153 00 Praha 5–Radotín		
INVESTOR	Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. U Nemocnice 380 377 01 Jindřichův Hradec; IČO: 260 95 175	FORMAT	A3	
ZAKÁZKA: FVE v areálu Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. U Nemocnice 380 377 01 Jindřichův Hradec p. č.: 796, 792, 737/13, 738/6, k. ú. Jindřichův Hradec [660523]		DATUM	05.10.2023	
		ČÍSLO ZAKÁZKY	4293–	
		ÚČEL, STUP.DOK.	DSP	
VÝKRES:		MĚŘÍTKO	ČÍSLO PŘÍLOHY	
Podorys střechy s rozmístěním panelů nábavba pavilon F		1:100	7	