

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	FVE v areálu Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Sídlo zadavatele:	U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec
IČO:	26095157
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Vít Lorenc, MBA, předseda představenstva Ing. Alena Kudrlová, MBA, LL.M., člen představenstva

V Praze dne 15.10.2024

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

V příloženém vzoru smlouvy o dílo nejsou obsaženy liberační důvody ze strany zhotovitele. Bude v případě, kdy dojde k prodlení z důvodu překážek na straně třetích osob (např. státní orgány) zhotovitel za takové prodlení sankcionován? Bude v případě, kdy dojde k prodlení z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro vykonávání díla zhotovitel za takové prodlení sankcionován?

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že liberační důvody jsou uvedeny v závěru odst. 2.4 Smlouvy o dílo.

Dotaz č. 2

V příloženém vzoru smlouvy je uvedeno, že se zhotovitel zavazuje dílo řádně dokončit a předat bez vad a nedodělků objednateli nejpozději do 30. 4. 2025. Bude při předání díla vyžadováno konečné provozní oznámení, které je výsledkem procesu umožnění trvalého provozu (UTP)?

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že po zhotoviteli/dodavateli požaduje dodávku a instalaci fotovoltaického systému (při splnění technických požadavků a norem). Uvedení do provozu dle platné legislativy si zajistí zadavatel.

Dotaz č. 3

V bodu 4.1 zadávací dokumentace požadujete uvedení konkrétních typů nabízených plnění a výrobků, včetně technické specifikace a obchodního označení. Můžete prosím upřesnit, kam konkrétně mají být doloženy náležitosti týkající se specifikace dodavatelem nabízené technologie? V zadávací dokumentaci totiž požadujete doplnění těchto informací do přílohy č. 6 (položkový rozpočet), který však neumožňuje úpravu názvu technologie či materiálu.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že požadované informace týkající se konkrétních položek z Přílohy č. 6, jež jsou vyjmenované v bodě 4.1 Zadávací dokumentace, musí být součástí nabídky. Zadavatel nepožaduje doplnění těchto informací přímo do Přílohy č. 6 (Položkový rozpočet). Forma doložení je tedy plně na účastníkovi zadávacího řízení.

Dotaz č. 4

Dále bychom se rádi zeptali na technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci, a to zejména ve vztahu ke střídačům. Je možné použít střídače s odlišnými výkony, pokud bude zohledněn celkový výkon pole FVE panelu, nebo se specifikace vztahují pouze na jeden konkrétní produkt?

Odpověď:

Ano, je možné použít střídače s odlišnými výkony, avšak musí být dodržen jejich minimální počet daný položkovým rozpočtem dle Přílohy č. 6 zadávací dokumentace a výsledná hodnota výkonu musí odpovídat celkovému výkonu panelů.

Dotaz č. 5

Rovněž bychom chtěli požádat o upřesnění, zda zadavatel zvažuje možnost využití optimizérů (odpojovačů) s vyšším výkonem. Konkrétně bychom rádi věděli, zda by bylo možné použít jeden optimizér pro dva panely, a to za podmínky dodržení nejvyššího bezpečného napětí (120VDC) v souladu s požárně bezpečnostním řešením.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že trvá na technickém řešení, které je navrženo v projektové dokumentaci a stanovené položkovým rozpočtem dle Přílohy č. 6 zadávací dokumentace.

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

ZADAVATEL TÍMTO VYSVĚTLENÍM PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK. KONEC LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK JE NOVĚ STANOVEN NA 30.10.2024 NA 10:00.

S pozdravem,

.....

Mgr. Kateřina Kolářková