



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

dle ustanovení § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka: **Nová Serverovna – Nemocnice Strakonice, a.s.**
otevřené nadlimitní řízení
na dodávky

Ev. č. VVZ: **Z2024-046964**

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název:	Nemocnice Strakonice, a.s.
Sídlo:	Radomyšlská 336, Strakonice I, 386 01 Strakonice PSČ 386 29
IČO: / DIČ:	26095181/ CZ699005400

Osoba zastupující zadavatele:	MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva Ing. Michal Čarvaš, MBA, člen představenstva
Zástupce zadavatele:	Správa veřejných zakázek s.r.o. Sídlo: Pod Děvínem 43, 150 00 Praha 5 IČO: 05800234 Kontaktní osoba: Mgr. Lubor Šída, jednatel Tel.: +420 734 122 886 e-mail: sida@aksu.cz

Otevřené nadlimitní řízení s názvem „**Nová Serverovna – Nemocnice Strakonice, a.s.**“ (dále jen „Veřejná zakázka“) dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

Zadavatel obdržel dne 15.10.2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4, na kterou odpovídá ve lhůtě stanovené zákonem, a to následovně:

Dotaz:

Chtěli bychom Vás požádat o rozpad položky v části silnoproudé elektroinstalace:

50 Pol__0050 Doplnění a úprava hromosvodu na střeše, vč. příslušenství kpl 1,00000

V předložené dokumentaci není stávající hromosvod zakreslen, není zakresleno ani doplnění a úprava hromosvodu a ani trasy k venkovním klimatizačním jednotkám.

Odpověď:

Zadavatel k výše uvedenému dotazu sděluje, že navržené úkony jsou zobrazeny v projektové dokumentaci stavební části, viz přílohy – poznámky 32 a 112.

Stávající stožár hromosvodu bude v kolizi s nově navrženým vedením chladiva, což si vyžádá posun stožáru směrem k fasádě.

Z hlediska profese elektro to znamená:

- odpojení stožáru
- přesun stožáru
- nové napojení na stávající soustavu
- případné doplnění jímací soustavy konkrétně vodiče AlMgSi
- kontrola stavu a výšky stávajících jímačů vzhledem k nově instalovaným jednotkám a případné doplnění jímače/ů

Výše uvedený dotaz a jeho vysvětlení s ohledem na jeho podstatu a rozsah nemá vliv na termín pro podání nabídek.

V Praze dne (datum dle data el. podpisu)

Mgr. Lubor Šída, jednatel
Správa veřejných zakázek s.r.o.