



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5

dle ustanovení § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka: **Nová Serverovna – Nemocnice Strakonice, a.s.**
otevřené nadlimitní řízení
na dodávky

Ev. č. VVZ: **Z2024-046964**

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název:	Nemocnice Strakonice, a.s.
Sídlo:	Radomyšlská 336, Strakonice I, 386 01 Strakonice PSČ 386 29
IČO: / DIČ:	26095181/ CZ699005400

Osoba zastupující zadavatele:	MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva Ing. Michal Čarvaš, MBA, člen představenstva
Zástupce zadavatele:	Správa veřejných zakázek s.r.o. Sídlo: Pod Děvínem 43, 150 00 Praha 5 IČO: 05800234 Kontaktní osoba: Mgr. Lubor Šída, jednatel Tel.: +420 734 122 886 e-mail: sida@aksu.cz

Otevřené nadlimitní řízení s názvem „**Nová Serverovna – Nemocnice Strakonice, a.s.**“ (dále jen „Veřejná zakázka“) dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

Zadavatel přistoupil na základě vlastního podnětu ke změně zadávací dokumentace č. 5, a to s následujícím obsahem:

Zadavatel mění a upravuje zadávací dokumentaci veřejné zakázky, konkrétně doplňuje čl. 8, odst. 8.1.1. o nové písm. l) s následujícím zněním:

a) // Technickou specifikaci jím nabízeného plnění, a to pro tyto části plnění dle položkového rozpočtu:

P.č.	Číslo položky	Název položky
1. Položkový rozpočet, list 3 3 – Chlazení		
10	CHL1101	Mezi racková klimatizace - Vnitřní chladicí jednotka se zvlhčováním, celoroční provoz, určeno pro serverovny (garantovaný chod -35°C až +48°C), chladivo R410A
11	CHL1102	Vzduchem chlazený kondenzátor

2. Položkový rozpočet, list 5 5, Elektroinstalace - silnoproud		
7	Pol_0007	PDU lišta 3x16A, 12xC13+12x kombinovaná zásuvka C13/C19, celkem 24 zásuvek, 0U, 11kW, měřená na vstupu, měřená a spínaná na každé zásuvce, přesnost měření 0,5%, jištění zásuvek SecureLock. 2xLAN,
9	Pol_0009	Modulární online UPS 120kW, 3x výkonový modul 30kW s celkovým výkonem 90kW, 60kW n+1, příprava pro interní Li-on baterie
10	Pol_0010	Lithium-ion baterie, doba zálohy při zátěži 45kW - 15 minut
11	Pol_0011	Komunikační karta s podporou protokolů SNMP v1, v2c, v3, Modbus (RS485/IP), BACnet (RS485/IP) a HTTP(S)
3. Položkový rozpočet, list 6 6 - Slaboproud		
1	VR3300	Serverový rack 42U V1998mm x Š600mm x H1215mm, přední perforované dveře 77%, zadní perforované dveře dělené 77%, zámky, horizontálně dělané boční panyly, pojezdová kolečka, RAL 7021
132	JSOVT825TT	Kompletní monitorovací jednotka RMS, 1U, vstupy: 8x analog, 1x CAN (min.32 čidel), 16x suchý kontakt, 1x USB (kamera), 1x 1-Wire, výstupy: 2x relé, duální napájení
4. Položkový rozpočet, list 7 7 - Technologie		
1	Pol_0001	Aktivní prvek TYP 1 včetně podpory
2	Pol_0002	Aktivní prvek TYP 2 včetně podpory
3	Pol_0003	Aktivní prvek TYP 3 včetně podpory
5. Položkový rozpočet, list 8 8 – SHZ		
1	M1	"Láhev 80-300 M25 EU"
21	E1	Ústředna SHZ, 1 hasební sekce

dodavatel je povinen předložit pro tyto položky technickou specifikaci jím nabízeného plnění, a to s uvedením parametrů a vlastností tak, aby bylo možné posoudit a vyhodnotit, zda nabízené plnění splňuje předepsané zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. Zadavatel výslovně požaduje, aby dodavatel předložil za účelem posouzení splnění originální produktová data a technickou dokumentaci nabízeného plnění (datasheet) výrobce – ty mohou být předloženy v anglickém jazyce.

Zadavatel z toho důvodu jako přílohu tohoto vysvětlení připojuje i v tomto duchu upravenou zadávací dokumentaci, ve které doplnění uvedeného textu vyznačil žlutým zvýrazněním. Zadavatel rovněž z důvodu změny zadávací dokumentace přistoupil k přiměřené změně termínu pro podání nabídek (a to i v textu zadávací dokumentace - zvýrazněno), tj. termín podání nabídek je prodloužen do **15. 11. 2024 do 9:00 hodin**.

Příloha:

- Nem Strakonice_Serverovna_ZD aktualizovaná 24.10.2024

V Praze dne (datum dle data el. podpisu)

Mgr. Lubor Šída, jednatel
Správa veřejných zakázek s.r.o.