

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	FVE v areálu Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Sídlo zadavatele:	U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec
IČO:	26095157
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Vít Lorenc, MBA, předseda představenstva Ing. Alena Kudrlová, MBA, LL.M., člen představenstva

V Praze dne 24.10.2024

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Prosím o vysvětlení zamýšleného sklonu modulů. Dle D.2.1.2 Půdorys Pavilon A – střecha.pdf se jedná o sklon 10 stupňů, V VV je uvedeno konstrukce nosná na rovné až mírně skloněné střechy a volná prostranství, standardní sklon 45°, pro vertikálně orientovaný panel, set pro 1 kus prosím o upřesnění, či úpravu ,neboť cena konstrukce se při uvedených sklonech velmi liší, stejně tak zatížení konstrukce.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že platí sklon dle projektové dokumentace 10 stupňů, v položkovém rozpočtu je použita všeobecná položka pro konstrukce na rovné střechy dle cenové soustavy URS.

S pozdravem,

Mgr. Kateřina Kolářková