



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 6

dle ustanovení § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka: **Nová Serverovna – Nemocnice Strakonice, a.s.**
otevřené nadlimitní řízení
na dodávky

Ev. č. VVZ: **Z2024-046964**

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název:	Nemocnice Strakonice, a.s.
Sídlo:	Radomyšlská 336, Strakonice I, 386 01 Strakonice PSČ 386 29
IČO: / DIČ:	26095181/ CZ699005400

Osoba zastupující zadavatele:	MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva Ing. Michal Čarvaš, MBA, člen představenstva
Zástupce zadavatele:	Správa veřejných zakázek s.r.o. Sídlo: Pod Děvínem 43, 150 00 Praha 5 IČO: 05800234 Kontaktní osoba: Mgr. Lubor Šída, jednatel Tel.: +420 734 122 886 e-mail: sida@aksu.cz

Otevřené nadlimitní řízení s názvem „**Nová Serverovna – Nemocnice Strakonice, a.s.**“ (dále jen „Veřejná zakázka“) dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

Zadavatel obdržel dne 7.11.2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6, na kterou odpovídá ve lhůtě stanovené zákonem, a to následovně:

Dotaz:

Dobrý den,

Ve výkazu výměr, list 6_6, položka 1 je požadován rack o rozměrech 42U výška 1998 mm x šířka 600 mm x hloubka 1215 mm.

Bude akceptován rack o rozměrech 42U výška 1978 mm x šířka 600 mm x hloubka 1200 mm?

Pokud se podíváme do datasheetu referenčního racku, tak i zde je uvedena hloubka 1200 mm. Tedy ve výkaze výměr je zřejmě chyba.

Žádáme o úpravu rozměrů nebo nastavení určitých tolerancí.

Odpověď:

Zadavatel k uvedenému dotazu sděluje následující. Racky musejí společně s další technikou vytvořit homogenní technologické prostředí, tak jak je požadováno v projektové dokumentaci, musejí na sebe

navazovat a vytvořit funkční celek napájení, chlazení a zabezpečení technologie bez významného vyčnívání do prostoru serverovny mezi jednotlivými technologiemi.

S ohledem na rozličné vnější velikosti racků jednotlivých výrobců zadavatel uvádí, že je klíčový vnitřní rozměr v minimálním počtu jednotek U definovaných v zadávacích podmínkách a požadovaná minimální hloubka.

V případě rozměru výšky zadavatel proto povoluje toleranci při dodržení počtu jednotek U max. +/- 100 mm a u hloubky max. + 50 mm (nižší hloubku zadavatel nepovoluje).

Zadavatel upozorňuje, že zveřejňuje kompletně novou přílohu č. 4 zadávací dokumentace – položkový rozpočet. Účastníci jsou povinni v rámci podání své nabídky použít tento aktualizovaný položkový rozpočet.

Zadavatel s ohledem na obsah výše uvedeného vysvětlení přistupuje ke změně termínu pro podání nabídek min. o celou původní délku.

Zadavatel tedy prodlužuje termín podání nabídek min. o celou původní délku, tj. termín podání nabídek je prodloužen do **17. 12. 2024 do 9:00 hodin**.

Příloha:

- Nem Strakonice_Serverovna_Příloha č. 4 ZD_Položkový rozpočet AKTUALIZOVANÝ 12112024

V Praze dne (datum dle data el. podpisu)

Mgr. Lubor Šída, jednatel
Správa veřejných zakázek s.r.o.