



Název veřejné zakázky	<b>Stavební úpravy objektu Nemocnice Dačice – oprava fasády.</b>
Identifikační údaje o zadavateli Název:	<b>Nemocnice Dačice a.s.</b>
Sídlo:	Antonínská 85/II, 380 01 Dačice
IČ:	28113195
Evidenční číslo zakázky:	P24V00000372
Druh zakázky dle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK č. 2 ze dne 08.01.2025**

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení zadávacích dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

### **INFORMACE Z VLASTNÍHO PODNĚTU**

Zadavatel po vlastním prověření zadávací dokumentace zjistil, že v rámci Vysvětlení č. 1 uveřejněném na profilu zadavatele dne 7.1.2025, jsou sporné popisy několika položek, které by mohly vést k ocenění pouze montážní práce bez dodávky materiálů, proto opravil a doplnil popis položek pro upřesnění obsahu dodávky potřebných materiálů – např. rohových, koutových a sokolových lišt, soklových pásků a mozaiky, svítidla VO a dodávky okna včetně parapetu. Upřesněný popis provedení (dodávka a montáž) je u položek pořadové číslo 17, 22, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 48 v soupisu prací verze 3 (V03).

### **ZÁVĚR**

Zadavatel na základě tohoto Vysvětlení č. 2 předkládá nový aktualizovaný „Soupis prací, dodávek a služeb“ pod názvem „**Položkový rozpočet – V03 – Stavební úpravy objektu nemocnice Dačice – oprava fasády**“, kde jsou již výše uvedené body vysvětlení zapracovány a popisy položek aktualizovány.

**Zadavatel žádá uchazeče, aby se nadále řídili při zpracování a podání nabídky touto změnou č. 2 zadávacích podmínek a použili nové znění předložených dokumentů (soupisu prací). Zadavatel tedy požaduje po dodavatelích, aby ocenili nový „Soupis prací V03“ a předložili ho ve své nabídce.**

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je upřesnění informací uvedených v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zadavateli nevzniká povinnost dle § 99 zákona prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení a konstatuje, že nemá vliv na okruh možných dodavatelů ani na zpracování nabídek a z tohoto důvodu neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

**Lhůta pro podání nabídek se nemění a končí dne 24. 01. 2025 v 8:00 hodin.**

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je zveřejněno na Profilu zadavatele v souladu s vyhrazeným právem zadavatele uvedeným v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a dle zákona pro všechny zájemce.

**Toto vysvětlení č. 2 je nedílnou součástí zadávací dokumentace týkající se výše uvedené veřejné zakázky.**

#### **Přílohy vysvětlení č.2:**

- nový soupis prací, dodávek a služeb pod názvem  
„**Položkový rozpočet – V03 – Stavební úpravy objektu nemocnice Dačice – oprava fasády**“

Dačice,  
Mgr. Ing. Marta Krechlerová, předsedkyně představenstva – v.r.

Za zadavatele a osobu pověřenou výkonem zadavatelské činnosti: