

A – LED svítidlo přisazené/vestavné M600, 39W, 4K, IP40

B – LED svítidlo přisazené/vestavné M600, 33W, 4K, IP40, Ra90, UGR19

C – LED svítidlo přisazené/závěsné, 34W, 4K, IP66

D – LED svítidlo vestavné, 22W, 4K, IP54, Ra90

E – LED svítidlo přisazené, 29W, 4K, IP43

EN – LED svítidlo přisazené, 29W, 4K, IP43, EMG 1h

F – LED svítidlo přisazené, 30W, 4K, IP55

G – LED svítidlo přisazené, 33W, 4K, IP67

An1 – NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ LED – NAPÁJENÍ Z CBS

An2 – NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ LED – NAPÁJENÍ Z CBS

Bn1 – NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ LED – NAPÁJENÍ Z CBS

Bn2 – NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ LED – NAPÁJENÍ Z CBS

N1 – NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ LED S PIKTOGRAMEM – NAPÁJENÍ Z CBS

N2 – NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ LED S PIKTOGRAMEM – NAPÁJENÍ Z CBS

☒ – INFRAPASIVNÍ ČIDLO STROPNÍ-OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ

☒ – INFRAPASIVNÍ ČIDLO NÁSTĚNNÉ-OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ

☒☒☒☒ – VYPÍNAČ,OVLADAČE OSVĚTLENÍ IP20

☒☒☒☒ – VYPÍNAČ,OVLADAČE OSVĚTLENÍ IP43

☒ – TLAČÍTKO – OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ IP43


☒ – VYPÍNAČ SE SIGNÁLKOU

— — — — — KABELOVÁ TRASA NN (SIŤ)

— — — — — KABELOVÁ TRASA NN (DA)

— — — — — PROTIPOŽÁRNÉ OCHRÁNIT. POŽ.ŽLAB-SÁDROKARTON., POŽÁRNÍ ZÁKRY

CHODBY, VYŠETŘOVNY, LŮŽKOVÉ KOJKE, TĚLOCVIČNA, TRÍDY VŠE NAPOJENO Z DO
OSTATNÍ PROSTORY NAPOJIT Z MDO

	PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER ČECHOVA 59, Č. BUDĚJOVICE		HL.PROJ.: Ing. arch. Ivana Gartnerová	
	STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI OBJEKTU "A" (BUDOVY T13) NA DĚTSKOU PSYCHIATRII NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE č. parc. 1245/2, 1247/1, 1247/20, k.ú. České Budějovice		ZODP.PROJ.: ING. JIŘÍ PRŮŠA PETR BÜRGER DIS	
	ČÁST PROJEKTU: D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTRONIKA		KRESLIL: DANIEL MÁDL	
	VÝKRES: PŮDORYS 4.NP – SVĚTLNÁ ELEKTROINSTALACE		MĚŘÍTKO: 1:50	
ČÍSLO ZAK.: –		STUPEŇ: DPS		DATUM: 2/2022
INVESTOR: Nemocnice České Budějovice, s.r.o., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice		FORMÁT: 8x4		ČÍSLO PRÍL.: D.1.4.4.9