



<div><div>PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER</div></div>	Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI OBJEKTU "A" (BUDOVY T1.3) NA DĚTSKOU PSYCHIATRII, NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE		Investor: Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice	Stupeň: DPS	Zak.č.:	Výkres č.: D.1.4.4.19
	Část: D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTRONIKA SCHÉMA ROZVADĚČE RH2-T1.3 (DO)	Projektant: ING. JIŘÍ PRŮŠA PETR BÜRGER D.S.				
				Kreslí: DANIEL MADL		Datum: 2/2022



SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ 1 POLE, 30% REZERVY MÍSTO
PŘÍVOD A VÝVODY HORNÍ
SIGNALIZACE NA DVERÍCH
IP 40/20
Ochrana PND: zdkladní – automatickým odpojením od zdroje
zvýšené – hlavním pospojováním
– proudovými chrániči
– doplňující pospojování
SÍŤ(MDO):
INSTALOVANÝ PŘÍKON: Pi = 32kW
SOUDOBÝ PŘÍKON: Ps = 17kW

<div><div>112</div><div>PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER</div></div>	Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI OBJEKTU "A" (BUDOVY T1.3) NA DĚTSKOU PSYCHIATRII, NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE	Investor: Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice	Stupeň: DPS	Zak.č.:	Výkres č.: D.1.4.4.19
	Část: D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTRONIKA SCHÉMA ROZVADĚČE RH2-T1.3 (DO)	Projektant: ING. JIŘÍ PRŮŠA PETR BÜRGER DI.S.	Kreslí: DANIEL MADL	Datum: 2/2022	List/Listů: 3/3