

[illegible]

A – LED svítidlo přisazené/vestavné M600, 39W, 4K, IP40

B – LED svítidlo přisazené/vestavné M600, 33W, 4K, IP40, Ra90, UGR19

C – LED svítidlo přisazené/zdvěšné, 34W, 4K, IP66

D – LED svítidlo vestavné, 22W, 4K, IP54, Ra90

E – LED svítidlo přisazené, 29W, 4K, IP43

EN – LED svítidlo přisazené, 29W, 4K, IP43, EMG 1h

F – LED svítidlo přisazené, 30W, 4K, IP55

G – LED svítidlo přisazené, 33W, 4K, IP67

An1 – NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ LED – NAPÁJENÍ Z CBS

An2 – NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ LED – NAPÁJENÍ Z CBS

Bn1 – NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ LED – NAPÁJENÍ Z CBS

Bn2 – NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ LED – NAPÁJENÍ Z CBS

N1 – NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ LED S PIKTOGRAMEM – NAPÁJENÍ Z CBS

N2 – NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ LED S PIKTOGRAMEM – NAPÁJENÍ Z CBS

☒ – INFRAPASIVNÍ ČIDLO STROPNÍ-OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ

☒ – INFRAPASIVNÍ ČIDLO NÁSTĚNNÉ-OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ

🔊 – VYPÍNAČ, OVLADAČE OSVĚTLENÍ IP20

🔊 – VYPÍNAČ, OVLADAČE OSVĚTLENÍ IP43

🔊 – TLAČÍTKO – OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ IP43


🔊 – VYPÍNAČ SE SIGNÁLKOU

— — — — — KABELOVÁ TRASA NN (SIT)

— — — — — KABELOVÁ TRASA NN (DA)

— — — — — PROTIPOŽÁRNĚ OCHRÁNIT, POŽ.ŽLAB–SÁDROKARTON., POŽÁRNÍ ZÁKRYTY

CHODBY, VÝŠETROVNÝ, LOKOVÉ POKOJE, TĚLOCVIČNA, TRIDY VŠE NAPOJENO Z DO
OSTATNÍ PROSTORY NAPOJIT Z MDO

 PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER ČECHOVA 59, Č. BUDĚJOVICE	HL.PROJ.: Ing. Ivana Gantnerová	
	ZODP.PROJ.: ING. JIŘÍ PRŮŠA PETR BÜRGER DIS	
STAVBA: STAVEBNÍ OPRAVY ČÁSTI OBJEKTU "A" (BUDOVY T13) NA DĚTSKOU PSYCHIATRII NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE č. parc. 1245/2, 1247/1, 1247/20, k.ú. České Budějovice	KRESLIL: DANIEL MÁDL	
ČÁST PROJEKTU: D.1.4.4. SILNOPROUDÁ ELEKTRONIKA		
VÝKRES: PŮDORYS 3.NP – SVĚTELNÁ ELEKTROINSTALACE	MĚŘITKO: 1:50	VYHOVENÍ:
ČÍSLO ZAK.: –	STUPEŇ: DPS	DATUM: 2/2022
INVESTOR: Nemocnice České Budějovice, o.s., B. Němcové 585/5a, 370 01 České Budějovice	FORMÁT: 8x4	ČÍSLO PRIL.: D.1.4.4.8