

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 ze dne 21. 1. 2025

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“)

Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii Nemocnice České Budějovice

Evidenční číslo zakázky: Z2025-002407

Zadavatel: **Nemocnice České Budějovice, a.s.**
Sídlo: B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
IČO: 26068877

Dotaz č. 1:

Vážený zadavateli,
projektová dokumentace specifikuje odstín venkovních žaluzií pouze na bílé a šedé, ale ze zadání není zřejmé, o jaké konkrétní RAL se jedná.
Prosíme o upřesnění.

Odpověď:

Bílé žaluzie - RAL 9016, zadavatel akceptuje i RAL 9003.

Šedé žaluzie - RAL 9006.

Přílohy: bez příloh

V Českých Budějovicích

21. 1. 2025