

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5 **ze dne 7. 2. 2025**

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“)

Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii Nemocnice České Budějovice

Evidenční číslo zakázky: Z2025-002407

Zadavatel: **Nemocnice České Budějovice, a.s.**
Sídlo: B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
IČO: 26068877

Dotaz č. 1:

Na základě dotazu poddodavatele Vás žádáme o upřesnění specifikací provedení el. zámků a dveří:

- 1) elektromagnetický zámek umístěný v zárubni kování klika/koule nebo elektromechanický zámek umístěný ve dveřích klika/klika
- 2) dřevěné dveře lze vyrobit pouze RC3 a bez větrací mřížky
- 3) dveře dřevěné reverzní nelze vyrobit s bezpečnostní třídou
- 4) dveře dřevěné posuvné na zeď a dřevěná obkladová zárubeň nelze vyrobit s bezpečnostní třídou

Odpověď:

- 1) elektromagnetický zámek umístěný v zárubni kování klika/koule nebo elektromechanický zámek umístěný ve dveřích klika/klika

Ve všech případech, kdy postačuje pro zachování požadované bezpečnostní třídy, jejich požární odolnosti apod. tak, aby tyto parametry dodavatel po osazení dveří garantoval, elektromagnetický zámek umístěný v zárubni s kováním klika/koule (případně koule/koule nebo madlo/madlo) je možné použít toto řešení. V opačném případě musí být použit elektromechanický zámek ve dveřích. Zadavatel tedy nepředepisuje konkrétní provedení těchto zámků, ale požaduje jen jejich plnou funkčnost s ohledem na účel, ke kterému jsou určeny (otevírání dveří pomocí čipových karet při zachování jejich stanovené plné funkčnosti).

- 2) dřevěné dveře lze vyrobit pouze RC3 a bez větrací mřížky

Požadavek na bezpečnostní třídu dveří byl u dřevěných dveří upraven na RC3 a dveře s větracími mřížkami (tj. dveře č. 3, 4 a 11) budou bez požadavku na bezpečnostní třídu. Popisy u všech dveří jsou upraveny ve výkrese D.1.1b.19 - tabulka vnitřních výplní otvorů 1-24, jehož upravená verze je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

3) dveře dřevěné reverzní nelze vyrobit s bezpečnostní třídou

Dveře dřevěné s bezfalcovou zárubní (reverzní) lze vyrobit i s bezpečnostní třídou, ale zadavatel bude u těchto dveří č. 23 a 24 akceptovat i jejich provedení nejen dřevěných, ale i ocelových - viz doplněný popis v příloženém výkresu D.1.1.b19.

4) dveře dřevěné posuvné na zeď a dřevěná obkladová zárubeň nelze vyrobit s bezpečnostní třídou

Posuvné dveře č. 4 budou bez požadavku na bezpečnostní třídu - viz výše odpověď k bodu č. 2).

Informace:

Nad rámec předložených dotazů byly upraveny i údaje u dveří uvedených ve výkresu D.1.1.b20, který je také přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace a upraveny byly i původně nesprávně uvedené počty dveří ve výkresu D.1.1.b19 (nyní je správně více o jedny dveře č. 2 a č. 6), což bylo doplněno i do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále „soupis prací“). Dále byly na základě stanoviska CRR ČR k zadávací dokumentaci upraveny údaje v soupisu prací - odstraněny položky na koordinační práce v částech 02 - ZTI, 07 - silnoproud a 10 - EPS, protože tyto činnosti jsou již zahrnuty v nákladech na výrobní a správní režii u jednotlivých položek soupisu prací a také byly ze soupisu prací odstraněny v oddílu 02 - ZTI, 03 - ÚT, 04 - VZT, 06 - medicínální plyny a 09 MaR položky na provedení dokumentace skutečného provedení a v oddílech 02 - ZTI a 09 - MaR i položky na zařízení staveníště, protože tyto položky jsou zahrnuty v samostatném rozpočtu celkové stavby VRN. Zadavatel tedy dodavatele upozorňuje, že tyto náklady pro jednotlivé profese nemohou již uvádět samostatně, ale musí je zahrnout všechny do společných nákladů v oddílu VRN.

Zadavatel upravil přílohu č. 2 ZD – Soupis prací a poskytuje ji v příloze dodavatelům.

Od této chvíle je jedinou platnou přílohou č. 2 zadávací dokumentace soubor „P2ZD - soupis prací DI5 7_2_2025.xlsx“ a zadavatel žádá všechny dodavatele, aby za účelem podání nabídky použili výlučně tuto aktualizovanou přílohu.

Zadavatel přistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 18. 2. 2025 do 10:00 hodin.

Přílohy:

- P2ZD - soupis prací DI5 7_2_2025.xlsx
- D.1.1.b19_Tabulka vnitřních výplní otvorů 1-24_oprava.pdf
- D.1.1.b20_Tabulka vnitřních výplní otvorů H1-H13_oprava.pdf

V Českých Budějovicích

7. 2. 2025