

OZN.	ROZMĚR	POPIS	NAKRES (FOTO)	POZNÁMKA	POČET					
					LPP	LNP	ZNP	LNP	LNP	
H14	otvor 1886/3000	VNITŘNÍ STĚNA PROSKLENÁ S NADSVĚTLÍKEM (bezpečnostní sklo), HLINÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC4 DODÁVKA VČETNĚ ROHOVÉHO PROFILU (spojí dvě stěny) BARVA RAL – DLE INVETORA POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 60-S200 DP1				1x	1x			ZASKLENÍ PROVEDENO DLE VÝBĚRU INVESTORA – MATNĚ – – – ČÍRE –
H15	otvor 1823/3000	VNITŘNÍ STĚNA PROSKLENÁ S NADSVĚTLÍKEM (bezpečnostní sklo), HLINÍKOVÁ DODÁVKA VČETNĚ ROHOVÉHO PROFILU (spojí dvě stěny) BARVA RAL – DLE INVETORA POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 60-S200 DP1				1x	1x			ZASKLENÍ PROVEDENO DLE VÝBĚRU INVESTORA – MATNĚ – – – ČÍRE –
H16	min. šířko 900/2200 900/2200 otvor 2053/3000	VNITŘNÍ DVEŘE PROSKLENÉ S NADSVĚTLÍKEM (bezpečnostní sklo), HLINÍKOVÉ, DVOKRÍDLOVÉ, DODÁVKA VČETNĚ ZÁRUBNĚ KLÍKA – KLÍKA – ZÁSLEPKA (TRVALE OTEVŘENÉ NA MAGNETY + EPS) KOVÁNÍ – PODLE ČSN EN 179 DLE POŽÁRNĚ BEZP. ŘEŠENÍ BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHRANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ LÍŠTA SAMOZAVÍRAČ S MOŽNOSTI NASTAVENÍ RYCHLOSTI ZAVÍRÁNÍ KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ				1x	1x			DVEŘE OPATŘIT MADLY ZTP - OBOUSTRANĚ, V=80-90 cm ZASKLENÍ TRANSPARENTNÍ DLE PBR
H17	min. šířko 800/2000 otvor 950/2070	VNITŘNÍ DVEŘE PROSKLENÉ (bezpečnostní sklo), HLINÍKOVÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ, DODÁVKA VČETNĚ ZÁRUBNĚ A DOPLŇKOVÝCH BOČNÍCH PROFILŮ (doplnění otvoru) KLÍKA – KLÍKA – ZÁSLEPKA KOVÁNÍ – PODLE ČSN EN 179 DLE POŽÁRNĚ BEZP. ŘEŠENÍ BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHRANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ LÍŠTA POŽÁRNÍ ODOLNOST S-C DP1 SAMOZAVÍRAČ S MOŽNOSTI NASTAVENÍ RYCHLOSTI ZAVÍRÁNÍ						1x		DVEŘE OPATŘIT MADLY ZTP - OBOUSTRANĚ, V=80-90 cm ZASKLENÍ TRANSPARENTNÍ DLE PBR

OZN.	ROZMĚR	POPIS	NAKRES (FOTO)	POZNÁMKA	POČET						
					LPP	LNP	ZNP	LNP	LNP		
H11	min. šířko 1100/2000 otvor 1500/2100	VNITŘNÍ DVEŘE PROSKLENÉ (bezpečnostní sklo), HLINÍKOVÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ, DODÁVKA VČETNĚ ZÁRUBNĚ A DOPLŇKOVÝCH BOČNÍCH PROFILŮ (doplnění otvoru) KLÍKA – KLÍKA – ZÁSLEPKA KOVÁNÍ – PODLE ČSN EN 179 DLE POŽÁRNĚ BEZP. ŘEŠENÍ BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHRANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ LÍŠTA POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 45-S200-C DP1 SAMOZAVÍRAČ S MOŽNOSTI NASTAVENÍ RYCHLOSTI ZAVÍRÁNÍ				1x	L			DVEŘE OPATŘIT MADLY ZTP - OBOUSTRANĚ, V=80-90 cm ZASKLENÍ TRANSPARENTNÍ DLE PBR	
H12	min. šířko 900/2000 otvor 1050/2100	VNITŘNÍ DVEŘE PLNĚ (zateplené), HLINÍKOVÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ, DODÁVKA VČETNĚ ZÁRUBNĚ KOULE – KLÍKA – VLŮŽKOVÝ ZÁMEK KOVÁNÍ – PODLE ČSN EN 179 DLE POŽÁRNĚ BEZP. ŘEŠENÍ BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHRANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ LÍŠTA POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 45-S200-C DP1 SAMOZAVÍRAČ S MOŽNOSTI NASTAVENÍ RYCHLOSTI ZAVÍRÁNÍ						1x	P		
H13	min. šířko 1100/2300 otvor 1550/2370	VNITŘNÍ DVEŘE PROSKLENÉ (bezpečnostní sklo), HLINÍKOVÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ, DODÁVKA VČETNĚ ZÁRUBNĚ A DOPLŇKOVÝCH BOČNÍCH PROFILŮ (doplnění otvoru) KLÍKA – KLÍKA – ZÁSLEPKA KOVÁNÍ – PODLE ČSN EN 179 DLE POŽÁRNĚ BEZP. ŘEŠENÍ BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHRANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ LÍŠTA POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 45-S200-C DP1 SAMOZAVÍRAČ S MOŽNOSTI NASTAVENÍ RYCHLOSTI ZAVÍRÁNÍ						1x	L	DVEŘE OPATŘIT MADLY ZTP - OBOUSTRANĚ, V=80-90 cm ZASKLENÍ TRANSPARENTNÍ DLE PBR	
H14	min. šířko 1200/2200	VNITŘNÍ DVEŘE PROSKLENÉ (bezpečnostní sklo), HLINÍKOVÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ, DODÁVKA VČETNĚ ZÁRUBNĚ KLÍKA – KLÍKA – ZÁSLEPKA KOVÁNÍ – PODLE ČSN EN 179 DLE POŽÁRNĚ BEZP. ŘEŠENÍ BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHRANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ LÍŠTA							1x	P	DVEŘE OPATŘIT MADLY ZTP - OBOUSTRANĚ, V=80-90 cm ZASKLENÍ TRANSPARENTNÍ DLE PBR
H15	min. šířko 700+700/ /2200 otvor 3100/2300	VNITŘNÍ DVEŘE AUTOMATICKÉ POSUVNĚ PROSKLENÉ, HLINÍKOVÉ, DVOKRÍDLOVÉ, S BOČNÍM SVĚTLÍKEM DODÁVKA VČETNĚ Pohonu A NAPojENÍ NA EPS, ALT. NA LOKÁLNÍ ČIDL A KOVÁNÍ – KOORDINOVAT S PROJEKTEM SLABOPROUDŮ KOVÁNÍ – PODLE ČSN EN 179 DLE POŽÁRNĚ BEZP. ŘEŠENÍ BARVA RAL – SEDA, DLE INVETORA POŽÁRNÍ ODOLNOST S-C DP1							1	Ks	ZASKLENÍ PROVEDENO DLE VÝBĚRU INVESTORA – MATNĚ – – – ČÍRE –
H16	min. šířko 1400/2200 /2200 otvor 1600/2300	VNITŘNÍ DVEŘE AUTOMATICKÉ POSUVNĚ PROSKLENÉ, HLINÍKOVÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC4 DODÁVKA VČETNĚ Pohonu A NAPojENÍ NA EPS, ALT. NA LOKÁLNÍ ČIDL A KOVÁNÍ – KOORDINOVAT S PROJEKTEM SLABOPROUDŮ KOVÁNÍ – PODLE ČSN EN 179 DLE POŽÁRNĚ BEZP. ŘEŠENÍ BARVA RAL – SEDA, DLE INVETORA POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30-S200-C DP3							1	Ks	ZASKLENÍ PROVEDENO DLE VÝBĚRU INVESTORA – MATNĚ – – – ČÍRE –
H17		POZICE ZRUŠENA									
H18	min. šířko 1400/2200 /2200 otvor 1600/2300	VNITŘNÍ DVEŘE AUTOMATICKÉ POSUVNĚ PROSKLENÉ, HLINÍKOVÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC4 DODÁVKA VČETNĚ Pohonu A NAPojENÍ NA EPS, ALT. NA LOKÁLNÍ ČIDL A KOVÁNÍ – KOORDINOVAT S PROJEKTEM SLABOPROUDŮ KOVÁNÍ – PODLE ČSN EN 179 DLE POŽÁRNĚ BEZP. ŘEŠENÍ BARVA RAL – SEDA, DLE INVETORA POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 45-S200-C DP1							1	Ks	ZASKLENÍ PROVEDENO DLE VÝBĚRU INVESTORA – MATNĚ – – – ČÍRE –
H19	min. šířko 1400/2200 /2200 otvor 1600/2300	VNITŘNÍ DVEŘE AUTOMATICKÉ POSUVNĚ PROSKLENÉ, HLINÍKOVÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ DODÁVKA VČETNĚ Pohonu A NAPojENÍ NA EPS, ALT. NA LOKÁLNÍ ČIDL A KOVÁNÍ – KOORDINOVAT S PROJEKTEM SLABOPROUDŮ KOVÁNÍ – PODLE ČSN EN 179 DLE POŽÁRNĚ BEZP. ŘEŠENÍ BARVA RAL – SEDA, DLE INVETORA							1	Ks	ZASKLENÍ PROVEDENO DLE VÝBĚRU INVESTORA – MATNĚ – – – ČÍRE –
H10		POZICE ZRUŠENA									
H11	min. šířko 900/2200 otvor 2490/2300	VNITŘNÍ STĚNA PROSKLENÁ (bezpečnostní sklo), HLINÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC4 VNITŘNÍ DVEŘE PROSKLENÉ (bezpečnostní sklo), HLINÍKOVÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC4 DODÁVKA VČETNĚ ZÁRUBNĚ KOULE – KLÍKA – ČTEČKA – ELEKTRICKÝ ZÁMEK KOVÁNÍ – PODLE ČSN EN 179 DLE POŽÁRNĚ BEZP. ŘEŠENÍ BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHRANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ LÍŠTA							1	Ks	ZASKLENÍ PROVEDENO DLE VÝBĚRU INVESTORA – MATNĚ – – – ČÍRE –
H12	otvor 2394/3000	VNITŘNÍ STĚNA PROSKLENÁ S NADSVĚTLÍKEM (bezpečnostní sklo), HLINÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC4 DODÁVKA VČETNĚ ROHOVÉHO PROFILU (spojí dvě stěny) BARVA RAL – DLE INVETORA POŽÁRNÍ ODOLNOST S-DP1							1	Ks	ZASKLENÍ PROVEDENO DLE VÝBĚRU INVESTORA – MATNĚ – – – ČÍRE –
H13	min. šířko 1300/2200 otvor 1842/3000	VNITŘNÍ STĚNA PLNÁ (tlačka, tablo DT), HLINÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC4 VNITŘNÍ DVEŘE PROSKLENÉ S NADSVĚTLÍKEM (bezpečnostní sklo), HLINÍKOVÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC4 DODÁVKA VČETNĚ ZÁRUBNĚ KOULE – ZÁSLEPKA – ČTEČKA – ELEKTRICKÝ ZÁMEK KOVÁNÍ – PODLE ČSN EN 179 DLE POŽÁRNĚ BEZP. ŘEŠENÍ BARVA RAL – DLE INVETORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHRANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ LÍŠTA POŽÁRNÍ ODOLNOST S-C DP1 SAMOZAVÍRAČ S MOŽNOSTI NASTAVENÍ RYCHLOSTI ZAVÍRÁNÍ							1	Ks	DVEŘE OPATŘIT MADLY ZTP - OBOUSTRANĚ, V=80-90 cm ZASKLENÍ TRANSPARENTNÍ DLE PBR

POZNÁMKY

ROZMĚRY DVEŘNÍCH KRÍDEL JSOU S INVESTOREM PROKONZULTOVÁNY A ODSOUHLASENY. INVESTOR MÁ PONECHÁNO ROZHODNUTÍ CO SE TYČE VNITŘNÍCH DVEŘNÍCH KRÍDEL, CO DO BAREVNOSTI, DRUHŮ, VÝBĚRŮ KOVÁNÍ APOD. DODAVATEL STAVBY JE POVINEN SE PŘESVĚDČIT O SKUTEČNÝCH ROZMĚRECH NAVRŽENÝCH DVEŘÍ A JEJICH RAMŮ TAK, ABY PŘI JEJICH OSAZOVÁNÍ NEDOŠLO K NEPŘESNOSTEM.

V TABULCE (B, 12, 15, 20) – OZNAČUJE DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ (ŠÍŘKA PRŮČKY)
V TABULCE (B, 12, 15, 20) – OZNAČUJE DVEŘE DO OBLOŽKOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ (ŠÍŘKA PRŮČKY)

VŠECHNY DVEŘE NA A DO UNĚKOVÝCH CEST MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ – 01.6.3.

U VŠECH DVEŘÍ NA A DO UNĚKOVÝCH CEST PROVEDENY ELE. ŽÁMKY S VÝVODEM KABELU OD ŽÁMKU DO INSTALAČNÍ KRABICE V OSTĚNÍ – PŘÍPRAVA JIŽ PŘI VÝROBĚ DVEŘÍ.
SYSTÉMY OTEVŘÁNÍ BUDOU PROJEĐNÁNY S DODAVATELEM SLABOPROUDŮ, EPS, DOOĐAŽKOVÉHO SYSTÉMU A INVESTOREM.
DALŠÍ VYBAVENÍ – PRŮŘÍZNY MADNET ODOUŠTRANNÝ NEBO JEDNOSTRANNÝ, UZÁVÍRÁNÍ ČASOVAČEM NEBO EPS, OTEVŘÁNÍ POMOCÍ S NEBO DT, OVLÁDÁNÍ Z EPS, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, KOVÁNÍ KLÍKA+KOUPĚ NEBO KLÍKA KLÍKA DLE PD SLABOPROUDŮ.

V OBJEKTU BUDE PROVEDEN NOVÝ SYSTÉM GENERALNÍHO KLÍČE
KE KAŽDÉ MŮŽE BUDE DODÁNO 6 KLÍČŮ A NA OBJEKTU 10 GENERALNÍCH KLÍČŮ A 10 HLAVNÍCH KLÍČŮ
CENY VLOŽKY BUDOU SOUČÁSTÍ JEDNOTLIVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

Změny			
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Číslo	Popis	Datum	Podpis

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Ivana Gantnerová	VYPRACOVAL Martin Volšán	ATELIER G+G s. r. o. Nádražní 569/II 377 01 J. Hradec tel./fax 384 321 088 e-mail info@ateliergg.cz
MÍSTO: INVESTOR: Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice	FORMÁT DÁTUM ÚČEL ZAK. Č. ARCH. Č.	10xA4 05/2022 DPS 15/21 15/21
AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI OBJEKTU "A" (BUDOVOY T13) NA DĚTSKOU PSYCHIATRII NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE	OBSAH: TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ H1-H17	D.1.1.B.20