

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 7 ze dne 14. 2. 2025

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“)

Stavební úpravy části objektu A (budovy T13) na dětskou psychiatrii Nemocnice České Budějovice

Evidenční číslo zakázky: Z2025-002407

Zadavatel: **Nemocnice České Budějovice, a.s.**
Sídlo: B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
IČO: 26068877

Dotaz č. 1:

Prosíme o konkrétní specifikaci položky:

42	M	733122107VGA	D+M Potruví ocelové hladké černé spojované lisováním vč tvarovek a protipřírub	m	140,000	0,00	0,00
----	---	--------------	--	---	---------	------	------

Odpověď:

Jedná se o lisované potrubí (přívodní i zpětné - oboje dimenze 76,1/3,6) zakreslené v projektové dokumentaci, část D.1.4.2. - Ústřední vytápění na výkrese č. D.1.4.2.2, které bude vedeno v 1.PP pavilonu A z rozdělovače ve stávající výměňkové stanici až po místo napojení na potrubí svařované. Toto místo napojení je zřejmé z uvedeného výkresu.

Přílohy: bez příloh

V Českých Budějovicích

14. 2. 2025