PŮDORYS 1.PP

Zařízení č.1

Zařízení č.3
Chladič T/12°C
Q=9÷22kW

Napojení na stávající rozvod chladu
Napojení na stávající rozvod chladu

Rozdělovač TO – stávající

Napojení na stávající rozvod chladu

Rozdělovač TO – stávající

Doplňování vod s glykolem do systému umístěno v součástech profese ZI a EL.

Směšovací uzel umístěn bvíše nad jednotkou.

Potrubí od výrobníků chladu až na střechy nad 4.NP.
V místě bude vyvěšen pro chod ARO a dalších.
Napojení na stávající rozvod chladu.
Potrubí je vyvěšeno 1 stupy nad SDK.

DEMONTÁŽ A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH VZT POTRUBÍ

VYTÁHNUTÍ STÁV. ARO/1 + DEMONTÁŽ

VRATNÁ L + PŘÍP. DEMONTÁŽ

VRATNÁ L + PŘÍP. DEMONTÁŽ

SÁTRY 1.PP

ARO 1

ARO 2

Demontáž VZT

Demontáž VZT

Demontáž VZT