

AGP - nova spol. s r.o.

Petr Parýzek

tř. 28. října č.p. 1294/17

37001 České Budějovice 3

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
09.09.2024

NAŠE ZNAČKA
2024/0566

VYŘIZUJE / LINKA
Vorbisová/3373

ČESKÉ BUDĚJOVICE
5.11.2024

AKCE: Parkoviště pro zaměstnance a heliport (Existence sítí , vyjádření k projektové dokumentaci - Stavební řízení, ohlášení stavby)

Teplárna České Budějovice, a.s. nesouhlasí s projektovou dokumentací z důvodu, že je nutné tuto dokumentaci doplnit o technické řešení zdravotní instalace a vytápění. Po doplnění je nutné doplněnou projektovou dokumentaci předložit ke schválení.

- **Teplárna České Budějovice, a.s. má v zájmovém území sítě pro zásobování tepelnou energií.** Před výkopem požádejte o vytýčení našich sítí (tepelné sítě a kabel DSMO – Jan Kapin tel. 702 088 791). Objednávku na vytýčení zašlete na adresu kapin@teplarna-cb.cz. Do objednávky uveďte prosím číslo vyjádření.
- Nedílnou součástí kolaudačního řízení bude doložení zápisu ze stavebního deníku o provedené kontrole nepoškození zařízení TČB. Nebude-li toto písemně doloženo, požaduje TČB znovu otevření výkopu, zkontrolování a vyhotovení písemného zápisu a zajištění případné opravy.

Platnost tohoto vyjádření je 6 měsíců.

S pozdravem

Ing. Jan Dunda

Vedoucí údržby rozvodů tepla

004
 **TEPLÁRNA**
ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s.

Příloha: Mapový list (je součástí tohoto vyjádření a podklad k vytýčení)